



ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 1/2014-23-38

„ČSSZ – stavební úpravy budovy ubytovny ústředí“

Dotaz:

Ve výkazu výměr se položka č. 154 nazývá „krytina podlahová homogenní – **předběžná** cena 350 Kč/m²“. Nicméně předběžná cena 350 Kč/m² odpovídá PVC heterogennímu, nikoliv homogennímu, které je o cca 250 Kč/m² cenově vyšší než částka v textu položky.

Odpověď:

V souladu s návrhem projektanta akce je u položky č. 154 požadována podlahová krytina homogenní. Předběžná cena uvedená u této položky je cenou orientační, přibližně odpovídající ceně standardního provedení této podlahové krytiny. Uchazeč uváděnou předběžnou cenou není nijak vázán a v rámci své cenové nabídky může u zmiňované položky nabídnout za homogenní podlahovou krytinu cenu dle vlastního uvážení.

Dotaz:

Výkaz výměr nezahrnuje položky slaboproudu (pouze demontáže), přičemž v technické zprávě se píše: „Slaboproudé rozvody“. Nově zřízované a modernizované ubytovací pokoje budou napojeny na rozvod objektového telefonu, na rozvod STA a na rozvod počítačové sítě“. Tyto práce VV ovšem nezahrnuje.

Odpověď:

Ve výkazu výměr (Nabídkový rozpočet stavby) dochází v neoceněném (slepém) rozpočtu stavby k následující úpravě:

- u položky D 22 –M (kód položky) se zaměňuje stávající text „Slaboproud – demontáže“ novým textem „Slaboproud – demontáže + montáže“
- u položky číslo 166 se zaměňuje stávající text „Demontáž slaboproudých rozvodů“ novým textem „Demontáž + montáž slaboproudých rozvodů“

Podle výše uvedených změn byl upraven výkaz výměr (nabídkový rozpočet stavby) na akci „ČSSZ – stavební úpravy budovy ubytovny ústředí“. Nový „Slepý rozpočet stavby“ s provedenou změnou je zveřejněn na profilu zadavatele.

Na základě výše uvedené úpravy zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek a to na 27. 1. 2014 do 12:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne následně od 13:00 hodin.

14. 1. 2014

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ