



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky

„ČSSZ – pořízení a obnova klimatizačních zařízení“

Podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel: **Veřejný**

Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
se sídlem Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08

Obsah:

- | | |
|------------|---|
| I. část | Informace o zadavateli |
| II. část | Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci |
| III. část | Předmět plnění veřejné zakázky |
| IV. část | Obchodní podmínky veřejné zakázky |
| V. část | Místo a doba plnění |
| VI. část | Požadavky na prokázání kvalifikace |
| VII. část | Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny |
| VIII. část | Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné |
| IX. část | Hodnotící kritéria |
| X. část | Závěr |

I. ČÁST

INFORMACE O ZADAVATELI

Zadavatel:	
Název:	ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČ:	0000 6963
Statutární orgán zadavatele:	prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Jan Haliř, vrchní ředitel úseku ekonomicko - správního
Kontaktní osoba:	
Ve věcech technických:	Ing. Ladislav Široň, vedoucí oddělení centrálních nákupů
Tel. spojení:	+420 257 062 813
E-mail:	ladislav.siron@cssz.cz
Ve věcech právních:	Mgr. Martin Blažek, vedoucí oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek
Tel. spojení:	+420 257 062 493
E-mail:	martin.blazek@cssz.cz
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Praha, číslo účtu 10006-127001/0710

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel zakázky je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění.

II. ČÁST

OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu s písemnou výzvou k podání nabídky obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky Zájemcem, včetně přesného vymezení rozsahu požadovaného plnění.
2. Zadávací řízení je realizováno dle zákona. Zájemce je povinen se při zpracování nabídky tímto zákonem řídit, a to zejména v otázkách prokazování splnění kvalifikace a podání nabídky.
3. Případné dotazy k zadávací dokumentaci mohou Zájemci podat výhradně písemně, a to na korespondenční adresu kontaktní osobě Zadavatele uvedené v části I. zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Požádá-li Zájemce o dodatečné informace, odešle Zadavatel požadované informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Dotazy zasláné elektronickými prostředky musí splňovat požadavky stanovené občanským zákoníkem pro písemnou formu.
4. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle Zadavatel současně všem Zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění

žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. na svém profilu Zadavatele na adrese <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ>.

III. ČÁST

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizačních zařízení pro potřeby níže uvedených územních organizačních jednotek Zadavatele včetně dopravy do míst plnění po celé ČR.

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován ve formě dílčích plnění, tj. dodávka a montáž klimatizačních zařízení do jednotlivých míst plnění veřejné zakázky uvedených níže.

Údaje níže uvedené vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se při zpracování nabídky řídit.

OSSZ Blansko

Pro klimatizace kanceláří č.m. 504 (zasedací místnost), 505 (sekretariát) a 506 (ředitelna) požadujeme nástěnné klimatizační jednotky v provedení multisplit (505+506) + split (504). Venkovní jednotky budou umístěny na venkovní terase naproti vstupnímu schodišti. Odvody kondenzátu z vnitřních jednotek je nutno řešit nuceně čerpadlem na kondenzát. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště. Napájení venkovních jednotek bude řešeno z rozvaděče na chodbě samostatným přívodem (2x jištění). Dále bude provedena demontáž a ekologická likvidace staré nefunkční jednotky Split z místnosti ředitelny.

Popis	
Nástěnná jednotka 5.3 kW	1 ks
Nástěnná jednotka 3,5 kW	2 ks
Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW	1 ks
Venkovní jednotka inverter Split 5.3 kW	1 ks
Čerpadlo kondenzátu	3 ks
Propojovací potrubí chladiva	67 m
Propojovací potrubí kondenzátu	58 m
Přívod elektro (jistič, 25m kabelu v liště)	2x
Konzole pod venkovní jednotku	2 ks
Montáž a oživení systému	2x
Demontáž stávající jednotky + její ekologická likvidace	1 ks

OSSZ Břeclav

Pro klimatizace kanceláří č. 316, 317 požadujeme systém multisplit duo o výkonu 2x2,6 kW v nástěnném provedení. Pro klimatizaci kanceláří č. 318 a 324 se požaduje multisplit v nástěnném provedení o výkonech 2,6 + 3,5 kW chladu a pro klimatizaci kanceláří č. 319 a č. 208 požadujeme systém multisplit duo v nástěnném provedení o výkonu 2x3,5 kW. Venkovní jednotky budou osazeny na fasádě domu (pro montáž bude nutná plošina). Odvody kondenzátu budou řešeny čerpadly na kondenzát do odpadu v kuchyňce a do venkovního prostoru. Napájení venkovních jednotek bude realizováno z rozvaděče na chodbě samostatným elektrickým přívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště.

Popis	
Nástěnná jednotka 3.5 kW	3 ks
Nástěnná jednotka 2,6 kW	3 ks
Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW	3 ks
Čerpadlo kondenzátu	6 ks
Propojovací potrubí chladiva	82 m
Propojovací potrubí kondenzátu	65 m
Přívod elektro (jistič, 25m kabelu v liště)	3x
Stavební prostupy	3x
Konzole pod venkovní jednotku na fasádu	3x
Montáž a oživení systému	3x

OSSZ Hodonín

2.NP

Pro klimatizace kanceláří č. 204 požadujeme systém split o výkonu 3,5 kW v nástěnném provedení. Pro klimatizaci kanceláří č. 226 a 227 se požaduje multisplit v nástěnném provedení o výkonech 2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na střeše domu, bude potřeba zajistit 2x vstup střešou. Odvody kondenzátu budou řešeny čerpadly na kondenzát do odpadu v místnosti č. 204. Napájení venkovních jednotek bude realizováno z rozvaděče na chodbě samostatným elektrickým přívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště.

3.NP

Pro klimatizaci kanceláří č. 310 a 319 se navrhuje multisplit v nástěnném provedení o výkonech 2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na střeše domu, bude potřeba zajistit 2x vstup střešou. Odvody kondenzátu budou řešeny čerpadly na kondenzát na terasu. Napájení venkovní jednotky bude realizováno z rozvaděče na chodbě samostatným elektrickým přívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště.

4.NP

Pro klimatizaci kanceláří č. 413 a 414 se navrhuje multisplit v nástěnném provedení o výkonech 2 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotky budou osazeny na střeše domu, bude potřeba zajistit 2x vstup střešou. Odvody kondenzátu budou řešeny čerpadly na kondenzát na terasu. Napájení venkovní jednotky bude realizováno z rozvaděče na chodbě samostatným elektrickým přívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště.

Střecha je rovná, opatřená hydroizolační folií na bázi termoplastických polyolefinů (TPO), což vyžaduje odborné zaizolování prostupů.

Popis	
Nástěnná jednotka 3.5 kW	7 ks
Venkovní jednotka inverter Duosplit 7 kW	3 ks
Venkovní jednotka inverter split 3.5 kW	1 ks
Čerpadlo kondenzátu	7 ks
Propojovací potrubí chladiva	140 m
Propojovací potrubí kondenzátu	72 m
Přívod elektro (jistič, 87m kabelu v liště)	4x
Zaizolované prostupy střešou	6x
Konzole pod venkovní jednotku	4 ks
Montáž a oživení systému	4x

OSSZ Rakovník

V I. NP se požadují klimatizace do místností č. 109, 110, 111, 112, 113, a 115, v II. NP jsou navrženy klimatizace v místnostech 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 a v III.NP budou budou klimatizace v místnostech 310 a 311. Klimatizace jsou navrženy v nástěnném provedení s nutností použití čerpadel pro odvody kondenzátu. Klimatizace pro kanceláře požadujeme jako centrální systém s páteřním rozvodem digital Scroll o nominálním výkonu 28 kW s možností regulace 0 až 100%.

Horizontální potrubní rozvod bude řešen v podhledech na chodbách a vertikální rozvody budou realizovány vně budovy v plastovém žlabu do I. NP a následné propojení mezi II. NP a III. NP bude uvnitř v rohu budovy, a to opět v plastovém žlabu. Venkovní jednotku navrhujeme umístit do zadního prostoru budovy na konzole. Napájení bude realizováno z rozvaděče situovaného na chodbě v I. NP. Odvody kondenzátu budou řešeny nuceně pomocí čerpadel na kondenzát se zaústěním do odpadů na příslušném patře.

Popis	
Venkovní centrální klimatizace digital scroll s regulací výkonu 0 až 100% o nominálním výkonu 28 kW	1 ks
Vnitřní nástěnné jednotky 2.5 kW	15 ks

Čerpadlo kondenzátu	15 ks
Propojovací potrubí chladiva	220 m
Propojovací potrubí kondenzátu	180 m
Přívod elektro (jistič, 38m kabelu v liště)	1x
Konzole pod venkovní jednotku	1 ks
Montáž a oživení systému	1x

OSSZ Žďár nad Sázavou

Pro klimatizace kanceláří č. 303, 304 a 305 požadujeme centrální systém digital scroll z důvodu vysokého převýšení a dlouhé vzdálenosti propojovacího potrubí mezi vnitřní a venkovní částí klimatizace. Použity budou vnitřní jednotky v nástěnném provedení o výkonech 3 x 3,5 kW chladu. Venkovní jednotka bude osazena na fasádě domu ve vnitrobloku v místě již osazených venkovních jednotek. Odvody kondenzátu budou řešeny čerpadly na kondenzát do odpadu v místnosti č. 303. Napájení venkovní jednotek bude realizováno z rozvaděče na chodbě samostatným elektrickým přívodem. Propojovací potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v podhledu a částečně v liště. Pro montáž venkovní jednotky se předpokládá použití montážní plošiny.

Popis	
Nástěnná jednotka 3,5 kW	3 ks
Venkovní jednotka digital Scroll 11 kW	1 ks
Čerpadlo kondenzátu	3 ks
Propojovací potrubí chladiva	120 m
Propojovací potrubí kondenzátu	50 m
Přívod elektro (jistič, 34 m kabelu v liště)	1x
Konzole pod venkovní jednotku na fasádu	1 ks
Montáž a oživení systému	1x

Zadavatel dále požaduje, že se musí jednat o výhradně nová zařízení s plnou garancí servisních služeb. Záruční lhůta musí činit minimálně 24 měsíců.

IV. ČÁST

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Smluvní vztah bude realizován na základě smlouvy uzavřené se Zájemcem na základě výběru nejvhodnější nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména:

- a) závazek Zájemce zahájit plnění veřejné zakázky den následující po dni, v němž objednávka (smlouva) s vybraným Zájemcem nabyla účinnosti, přičemž vybraný Zájemce je povinen dodat Zadavateli předmět plnění nejpozději do 14. 12. 2012,
 - b) cenu vymezenou v rozsahu a způsobem uvedeným v této zadávací dokumentaci,
 - c) vymezení dílčího plnění, jímž se rozumí plnění v jednotlivých lokalitách uvedených v části V. této zadávací dokumentace,
 - d) ujednání o kvalitě předmětu plnění smlouvy; odpovědnost za vady se bude řídit ustanoveními § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) sankční ujednání, podle kterého bude Zadavatel oprávněn uplatnit a požadovat na Zájemci smluvní pokutu v případě prodlení s termínem plnění uvedeným v části V. této zadávací dokumentace. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 500 Kč za každý, i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Zadavatele na náhradu škody,
 - f) sankční ujednání, jímž se pro případ prodlení Zadavatele se zaplacením řádné a oprávněně účtované částky sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Zájemce není oprávněn do smlouvy zapracovat žádné jiné sankce,
 - g) délku záruční doby (minimálně 24 měsíců), přičemž záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,
 - h) sankční ujednání, podle kterého bude Zadavatel oprávněn uplatnit a požadovat na Zájemci smluvní pokutu v případě nedodržení záručních servisních lhůt Zájemcem. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 500 Kč za každý, i započatý den prodlení,
 - i) ustanovení, podle kterého Zadavatel neposkytuje zálohy,
 - j) ustanovení, podle kterého nabývá smlouva platnosti ke dni podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zájemci ze strany Zadavatele doručeno oznámení, že Zadavateli bylo schváleno Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Strany smlouvy nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
2. Úhrada ceny plnění bude provedena bezhotovostně v české měně, formou jednotlivých dílčích plateb a uskuteční se na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zájemcem po předání a řádném převzetí předmětu dílčího plnění Zadavatelem a současném podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad, jehož součástí bude příslušný předávací protokol, bude vystaven Zájemcem do 2 dnů od předání a převzetí předmětu dílčího plnění. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od jeho doručení Zadavateli, přičemž platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání odpovídající částky na účet Zájemce. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady (faktury) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zájemci k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů (faktury) Zadavateli.
 3. Zájemce ve smlouvě dále konkrétně specifikuje ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvede identifikační údaje každého subdodavatele.
 4. Návrh smlouvy musí dále obsahovat
 - a) souhlas Zájemce (včetně případných subdodavatelů) s tím, aby subjekty oprávněně dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zájemce podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona;
 - b) prohlášení Zájemce, že znění smlouvy lze v plném rozsahu zveřejnit.

V. ČÁST

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění předmětu této veřejné zakázky jsou sídla územních organizačních jednotek Zadavatele umístěná v krajských a okresních městech na území ČR. Konkrétní místa plnění jsou:

OSSZ Blansko, Seifertova 5, 678 01 Blansko,
OSSZ Břeclav, Husova 1, 690 02 Břeclav,
OSSZ Hodonín, Národní třída 38, 695 01 Hodonín,
OSSZ Rakovník, Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník,
OSSZ Žďár nad Sázavou, Husova 7, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Celý předmět plnění musí být předán do užívání nejpozději do 14. 12. 2012.

VI. ČÁST

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zájemce je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky. Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace musejí být doloženy v českém jazyce, případně v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Je-li zákonem připuštěno či Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem Zájemce či osobou oprávněnou jednat jménem či za Zájemce. V případě podpisu jinou osobou musí být jako součást dokladů, kterými Zájemce prokazuje splnění kvalifikace, přiložena kopie zmocnění této osoby k danému úkonu. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Zájemce je oprávněn v souladu s § 127 zákona využít k prokázání splnění kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Všechny doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel stanoví, že kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Zájemce, který splní níže uvedené kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu:

1. **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** podle § 53 odst. 1 zákona prokáže Zájemce předložením následujících dokladů:
 - a) výpis z evidence Rejstříku trestů – viz § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
 - b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – viz § 53 odst. 1 písm. f) zákona,
 - c) potvrzení příslušného orgánu či instituce – viz § 53 odst. 1 písm. h) zákona,
 - d) čestného prohlášení ohledně dalších požadovaných skutečností – viz § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona.
2. **Splnění profesních kvalifikačních předpokladů** prokáže Zájemce podle § 54 písm. a) a b) zákona:
 - a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán,

- b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
3. Zájemce předloží **čestné prohlášení** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Zájemce podle § 56, odst. 1, písm. a) zákona.

Za významnou dodávku přitom Zadavatel považuje realizaci dodávky klimatizačních zařízení jednomu objednateli v minimální výši 800 tis. Kč bez DPH v 1 kalendářním roce.

V souladu s § 62 odst. 3 zákona prokáže Zájemce splnění kvalifikačních předpokladů předložením **čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé, že Zájemce výše uvedené kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem Zájemce či osobou oprávněnou jednat jménem či za Zájemce. V případě podpisu jinou osobou musí být jako součást dokladů, kterými Zájemce prokazuje splnění kvalifikace, přiložena kopie zmocnění této osoby k danému úkonu. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

VII. ČÁST

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zájemce stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách vyčíslenou následujícím způsobem:

- a) Celková nabídková cena bez DPH, výše DPH platné v době nabídky a celková nabídková cena vč. DPH platné v době podání nabídky za požadovaný předmět plnění zakázky. Celková cena musí rovněž zahrnovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky (zejména veškeré související práce, činnosti, doprava).
- b) Takto vyčíslená celková cena bude sjednána jako maximální a závazná pro celou dobu trvání smluvního vztahu. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění, a to pouze o výši, která těmto změnám bude odpovídat. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

VIII. ČÁST

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ

1. Nabídka bude zpracována písemně, výlučně v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za Zájemce.
2. Nabídka bude předložena v listinné podobě v jednom originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD). Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby Zájemce předložil nabídku ve 4 vyhotoveních (tj. 1 originál a 3 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky s originály úředních listin je nutné originál nabídky označit jako „Originál“ a ostatní výtisky jako „Kopie č. ...“.
3. Zájemce doručí nabídku v uzavřené, neporušené obálce čitelně označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“ na adresu:

4. Lhůta pro podání nabídky je uvedena ve výzvě k podání nabídek.
5. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Takovou nabídku Zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 zákona neotvírá a bezodkladně vyrozumí Závěmce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Závěmce na obálce čitelně uvede adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozumění. Takto pozdě doručená nabídka se Závěmci v souladu s § 155 odst. 1 zákona nevrací.
6. Každý Závěmce může podat pouze jedinou nabídku. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů musí být zpracována v českém jazyce. V případě dokladů, které jsou v jiném jazyce, než českém, musí být k těmto dokumentům přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce.
7. Nabídka i jednotlivé kopie veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu Závěmce a jeho razítkem.
8. Součástí nabídky musí být rovněž:
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele,
 - b) má-li Závěmce formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení Závěmce o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
9. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Závěmce, musí být podepsány Závěmcem či statutárním orgánem Závěmce; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.
10. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
11. Všechny listy každého ze svazků musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li Závěmce do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.
12. Závěmce je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy, který bude zahrnovat veškeré požadavky na plnění předmětu této veřejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy musí být ze strany Závěmce podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Závěmce. V případě podpisu jinou osobou než statutárním orgánem Závěmce, který je podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněn jménem Závěmce jednat, musí být přiložena kopie zmocnění této osoby. Smluvní vztah mezi Zadavatelem a Závěmcem bude upraven v souladu se zadávacími podmínkami Zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Závěmce nesmí ve smlouvě pozměnit smysl těchto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv změkčovat nebo obcházet.
13. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

14. Nabídky podávají Závěmci způsobem uvedeným v § 69 zákona. Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky, ty tak mohou být podány pouze v písemné formě.
15. Dokumenty v nabídce budou řazeny následujícím způsobem:
- a) Krycí list nabídky, na kterém Závěmce uvede:
 - identifikační údaje dle § 17 písmeno d) zákona,
 - nabídkovou cenu zpracovanou podle části VII. této zadávací dokumentace,
 - zástupce Závěmce pověřeného pro styk se Zadavatelem, jeho telefon, fax, e-mail a ID své datové schránky, pokud ji má zřizenu (pokud závěmce datovou schránku nemá, pak tuto skutečnost uvede),
 - podpis Závěmce nebo osoby oprávněné jednat jménem či za Závěmce,
 - podává-li nabídku více Závěmců společně, bude za krycím listem v nabídce vložen originál nebo úředně ověřená kopie listiny obsahující zmocnění pro Závěmce, který je oprávněn za skupinu Závěmců jednat v tomto zadávacím řízení, a z níž vyplývá, že všichni tito Závěmci budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázání společně a nerozdílně.
- Dále budou následovat:
- b) Obsah s členěním dle kapitol a odkazy na první stránky jednotlivých kapitol.
 - c) Doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – viz část VI. této zadávací dokumentace.
 - d) Závěmce v nabídce uvede, zda a jakou část zakázky zamýšlí zadat jiným osobám, s uvedením jejich základních identifikačních údajů.
 - e) Návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem Závěmce.
 - f) Považuje-li to Závěmce za vhodné, uvede další doplňující informace jdoucí nad rámec výše definované struktury.
16. Prohlídka místa plnění nebude konána.

IX. ČÁST **HODNOTÍCÍ KRITÉRIA**

1. Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH (v Kč) za celý předmět plnění dle části III. této zadávací dokumentace.
2. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupně podle výše nabídkové ceny.

X. ČÁST **ZÁVĚR**

1. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení, nabídky Zadavatel v souladu s § 155 zákona Závěmcům nevrací. Na nabídku, kterou Závěmce podá po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel takovou nabídku neotvírá a bezodkladně vyrozumí Závěmce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
2. Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven ve výzvě k podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce Závěmce, který podal nabídku do konce lhůty pro podání

nabídek. Zástupce Závemce se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za Závemce jednat, pokud sám není touto osobou.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí dle § 60 odst. 2 zákona, § 76 odst. 6 zákona a § 81 odst. 4 zákona na svém profilu Zadavatele na adrese:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ>

V takovém případě se příslušná rozhodnutí považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek doplnit či změnit zadávací podmínky.

Ing. Jan Halíř
vrchní ředitel úseku ekonomicko - správního