



ČR - ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 43/2012-23-38

„ČSSZ – pořízení a obnova klimatizačních zařízení“

Dotaz:

Máte k dispozici projekt, který byste nám mohli poskytnout pro přesnější nacenění této akce?

Odpověď:

Projekt není

Dotaz:

Které jednotky budou sloužit k chlazení serveroven? - zde je nutná zimní úprava

Odpověď:

Žádná místnost není místností serverovny. Ve všech případech se jedná o kanceláře. Samozřejmě, obecně u serveroven a technologických místností je nutné používat soupravu pro zimní provoz a vyhřívání kompresoru

Dotaz:

OSSZ Rakovník - kolik metrů z celkové délky potrubí chladiva bude tvořit páteřní rozvod?

Odpověď:

Hlavní páteřní rozvod je 86 metrů.

Dotaz:

OSSZ Žďár nad Sázavou - kolik metrů z celkové délky potrubí chladiva bude tvořit páteřní rozvod?

Odpověď:

Hlavní páteřní rozvod je 67 metrů.

Mgr. Martin Blažek
vedoucí oddělení
centrálního zadávání veřejných zakázek