

PROJEKT

2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Strana 1/2

Věc: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Datum: 19.5.2014

Zápis: bylo řešeno následující:

Byly dohodnuty tyto základní body:

- 1) Budoucí kogenerační jednotka:
 - dle sdělení ing. Moslera – vnitřní vedení bude DN125, projektanti kogenerační jednotky dodají do 20.5. vnitřní trasu pro potřeby ponechání volného prostoru pro vnitřní vedení DN125 profesemi, které se podílejí na zpracovávání akce „Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně – projekt“, projektant kogenerační jednotky dodá obrázek jednotky, dodá hluk odhadem pro návrh izolačních skel, do 3 týdnů (tj. do 9.6.2014) bude dodán hluk přesně (bude dodána hluková studie, jako podklad pro návrh izolačních skel). Dle sdělení investora se bude kogenerační jednotka realizovat dříve než námi zpracovávaná „Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně – projekt“, proto byl projektant kogenerační jednotky upozorněn na to, že v případě že se jím navrhovaná kogenerační jednotka bude nacházet v požárně otevřeném prostoru stávající budovy, tak se bude muset kogenerační jednotka tomuto uzpůsobit. Toto se týká rovněž návrhu izolačních skel – projektant kogenerační jednotky obdrží jako podklad od zpracovatele akce „Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně – projekt“ parametry izolačního skla jako podklad pro uzpůsobení návrhu kogenerační jednotky těmto parametrům (zazdění oken v dílnách není možné z důvodu nutnosti přívodu denního světla k pracovištím!!)
- 2) Objekt SO 010 – doplnit před vraty místo stávajícího betonového příjezdu asfalt
 - Zábradlí u rampy k objektu SO 003 - po přehodnocení situace projektant navrhuje zábradlí zachovat. Demontuje se stávající zábradlí a nahradí se novým.
 - U garáží na východě asfalt neměnit
- 3) SO 003 – pilířky (příprava pro nadstavbu) vyždít hned, injektáž základů se bude dělat až ve studii, LUXFERY mezi chodbou a dílnou vyměnit za např. fixní prosklení
- 4) Podhled v CHÚC bude bez požární odolnosti, veškerá vedení vedená nad podhledem (slaboproud, silnoproud, VZT..) budou s požární odolností, investor požaduje kazetové podhledy
- 5) Kromě požadavku investora na bezpečnostní skla (viz. technické podmínky dříve předané) v oknech doplnit v místech, kde byly mříže bezpečnostní skla
- 6) Investor chce lanový výtah
- 7) Trubky topení, které nelze zasekat do zdiva nebo dát do podhledu budou viditelné
- 8) Přístup na střechu objektu SO 003 bude z objektu SO 001 dveřmi (původně přístup na únikovou rampu), doplnění stupadel
- 9) Rampu u objektu SO 001 nazvat jako zásobovací rampu
- 10) Ve zprávě popsat, že v každé z provozních místností bude oddělený kout s umyvadlem nebo dřezem, podložkou s vaříčem a stolem s židlemi, ale vaříč, stůl a židle nedávat do rozpočtu
- 11) Studie – bylo s investorem dohodnuto, že pro studii bude zpracován pouze propočet
- 12) SO 004 – dle požadavku investora zateplít střechu i v části objektu, která již není v jeho majetku, ale konstrukčně navazuje na střechu, která je v majetku Stejně pravidlo platí i u stěn – ty

PROJEKT

2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Strana 2/2

které navazují konstrukčně na revitalizované stěny, ale nejsou v majetku investora, rovněž revitalizovat.

- 13) Dle sdělení stavebního úřadu se objekt, který není zanesen v katastrální mapě a investor ho chce zbourat nesmí objevit v oficiální dokumentaci. Dle dohody s investorem bude dokumentace tohoto objektu předána zvlášť.

Zapsal: Ing. Kuchtová

Datum: 1.6.2014

Podpis:

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt

Datum: 19.5.2014

Přítomni:

[illegible]