

PROJEKT 2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Strana 1/2

Věc: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Datum: 19.6.2014

Zápis: bylo řešeno následující:

Byly dohodnuty tyto základní body:

- 1) Investor předpokládá realizaci kogenerační jednotky do konce března 2015, umístění je dáno investorem jako neměnné
- 2) V prostoru kogenerační jednotky navrhnout kontaktní zateplovací systém s parametry do požárně nebezpečného prostoru na objekt SO-001
- 3) Kolize koordinace výstavby kogenerační jednotky a opatření 3. etapy SO-001 – malá odstupová vzdálenost 1,00 m
- 4) Realizovat opatření 3. etapy ve výklenku v souběhu s provedením kogenerační jednotky
- 5) Vazba na přeložku šachty kanalizace v prostoru plánovaného umístění kogenerační jednotky
- 6) Rozpočtově řešíme vazbu na realizaci kogenerační jednotky v rámci stavební části etapizace výstavby
- 7) Kolize nasávacích otvorů CHÚC a evakuačního výtahu na umístěnou kogenerační jednotku
- 8) Otvírává okna musí mít samozavírač (spínání přes EPS) nebo okna pevně osazená (zasklená) a větrání řešit nuceně (přívod a odvod)
- 9) Řešit primárně kapotáž kogenerační jednotky ve vazbě na požární řešení vlastní jednotky a již navržená opatření na objektu SO-001
- 10) Primárně bude řešit zpracovatel PBR opatření na straně kogenerační jednotky ve vazbě na případně navržený jiný typ kogenerační jednotky
- 11) Navrhují do doby vyřešení kogenerační jednotky zastavit projekční činnost na akci „Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt“
- 12) VAE prověří variantu jiné jednotky s požární odolností kapotáže – kontejner zpracuje pan Hrubeš (ČEZ Energo, s.r.o.)
- 13) Budou vyčísleny projekční vícepráce pro jednotlivé profese.
- 14) Jednání skončeno 11:20

PROJEKT 2010

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ	Strana 2/2
------------------------	------------

Zapsal: Ing. Kuchtová	Datum: 21.6.2014	Podpis:
------------------------------	-------------------------	----------------

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Datum: 19.6.2014

Přítomni:

[illegible]