

ROZVODNICE POD OMÍTKU, krytí min. IP30/20, šířka max. 700mm, rezerva min. 10 modulů
uzávěr nástrojem
3+NPE TN-S 400/230V 50Hz, 50A
jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 6kA
přívod vrchem, vývody vrchem



VYPRACOVAL: J. Faust		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESÍ: J. Faust	TECHNICOM® specialista na komplexní řešení	
INVESTOR: ÚP ČR - krajská pobočka Ústeckého kraje Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí n. Labem		PROJEKTANT: Technicom s.r.o. Třebízského 212, 413 01 Roudnice nad Labem 49101358		
AKCE: Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380 ELEKTROINSTALACE - silnoproud			STUPEŇ:	PPD
UMÍSTĚNÍ: ÚP Louny Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny			REVIZE:	0
			DATUM:	08/2012
ČÁST DOKUMENTACE: SILNOPROUD - rozváděč R1B			FORMÁT:	2 A4
			MEŘÍTKO:	---
			ZAK.ČÍSLO:	12P0011
			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	12P0011 - E1.6
			Č.VÝKRESU:	PARÉ: E1-6