



ZNAČKA

MPSV-UP/38055/12/UL

VYŘIZUJE / TELEFON

Lidmila Komlósová/950 171 476

V ÚSTÍ NAD LABEM

4. prosince 2012

**Veřejná zakázka „ÚP ČR – Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380“ – výběr zhotovitele
DOTAZY 1 -3 ze dne 3. 12.2012**

DOTAZ 1

- a) Můžete poslat (zveřejnit) výkres "tabulka výrobků" (na tuto tabulku se odkazuje výkaz výměr např. položka č. 151 -stavební úpravy).
- b) Počty dveří ve výkazu výměr jsou jiné než v technické zprávě - co je správně?

Odpověď

- a) *Tabulka výrobků je součástí technické zprávy – stavební část (od strany 7).*
- b) *Správně – viz přiložený rozpočet vč. tabulky dveří, technická specifikace – materiály platí dle tabulky v technické zprávě.*

DOTAZ 2

Jak se bude řešit požadavek uvedený v **Technické zprávě – část SILNOPROUD**, bod **2.8 Požadavky na ostatní profese, 2.8.1 Stavební část:**

„Pro instalaci parapetního žlabu PK 110x70 je třeba zajistit v místnostech minimální vzdálenost mezi parapetem a radiátorem 115mm“?

Odpověď

Pro žlaby je ve stavební části a části topení počítáno s úpravou pro zajištění odstupu žlabu od těles (viz technická zpráva – stavební část - str. 23 kapitola „Ostatní“, položka v rozpočtu – 122.

DOTAZ 3

Nejasné řešení připojení VZT ke kondenzační jednotce.

Odpověď

Venkovní kondenzační jednotka je výrobek chladu a zde vyrobený chlad je veden ke vnitřním směšovacím klimatizačním jednotkám měděným potrubím. Výkon kondenzační jednotky musí být cca 6kW chladu. Každá z vnitřních klima jednotek má výkon 1,5 kW při chlazení. Klima jednotky jsou určeny

jednak pro chlazení chodeb při teplotě vyšší než 25°C v letním období a dále zabezpečují přívod čerstvého vzduchu dle potřeby během celého roku. Proto jednotky směšovací.

Lidmila Komlóová
referát správy majetku a investic
tel. 950 171 476
e-mail lidmila.komloova@ul.mpsv.cz

