



ZNAČKA

MPSV-UP/38659/12/UL

VYŘIZUJE / TELEFON

Lidmila Komlóová/950 171 476

V ÚSTÍ NAD LABEM

6. prosince 2012

**Veřejná zakázka „ÚP ČR – Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380“ – výběr zhotovitele
DOTAZ 6 ze dne 5. prosince 2012**

DOTAZ 6

Prosím o upřesnění položek:

- a) pol.52 - Vyrovnávací silikonová stěrka tl. do 40mm - 207,79 m² dotaz, nemá být dle popisu podlah silnovrstvá? (silikonovou nezná žádný oslovený dodavatel)
- b) pol. 54 - Očištění vnitřních ploch otryskáním betonového povrchu s broušením - 975,40 m² dotaz - je nutno použít tuto položku, dle dodavatelů je to nezvyklé a velmi drahé?

Odpověď

- a) jedná se o vyrovnávací stěrku - silnovrstvou či tenkovrstvou, odpovídající danému účelu.
- b) položka byla navržena pro přípravu podkladů po odstranění stávajících krytin PVC. Otryskání lepidla a broušení podlahy jako podklad pro vyrovnávací stěrku a nalepení nové celoplošné krytiny PVC. - viz skladba B v tabulce podlah.

Lidmila Komlóová
referát správy majetku a investic
tel. 950 171 476
e-mail lidmila.komloova@ul.mpsv.cz