

J.J.B.ing Praha s.r.o.

Velká Dominikánská 10
Litoměřice

Vaše žádost ze dne:
06.03.2013

Naše značka:
002130012

Vyřizuje:
Miroslav Bradáč

Štětí dne:
06.03.2013

Věc: ÚP ČR - Žatec- rekonstrukce budovy čp.1830(st.p.č.442/3)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Žatec

Stavebník: Úřad práce ČR

Projektant: Ing.arch.Jiří Jarkovský

Č. zakázky: 0113/PA

Datum: 01/2013

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce úřadu práce.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vstup do objektu je z venkovní přístupové komunikace v rovině, bez vyrovnávacích stupňů. Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří umožňuje šířku otevření 900mm, bod 1.1.3. přílohy č.3 k vyhlášce č.398/2009 Sb.
2. Celá přízemní část objektu, přepážka jednotlivých pracovišť, které je přístupné veřejnosti, jsou řešeny bezbariérově.
3. Rozměry a dispoziční řešení hygienického zařízení jsou upraveny tak, aby umožnily pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, bod 5.1.přílohy č.3 k vyhlášce č.398/2009 Sb.
4. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu, náslapné vrstvy musí mít součinitel smykového tření 0,5., bod 1.1.2 přílohy č.1 k vyhlášce č.398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu, je vypracovaná dle připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

Miroslav Bradáč, odborný konzultant

Adr. střediska: Nové Náměstí 705, 411 08 Štětí
602 369 043, miroslavbradac@seznam.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

002