



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:
ze dne: 6.3.2013
Naše značka: O13610023441/ TPCZ/SI
Vyřizuje: **Pavel Skála**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 10.4.2013

JJB-Ing.-Praha s.r.o.
Velká Dominikánská 129/10
412 01 Litoměřice

Stanovisko / Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č.p.1830
Účel vyjádření:	Předložená dokumentace - DSP
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Žatec
	Část obce, ulice, č.p.: Žatec č.p.1830
	Katastrální území, parcelní číslo: Žatec, st.p.č.442/3
Žadatel:	JJB-Ing.-Praha s.r.o., p.Jarkovská
Adresa, tel., e-mail	Litoměřice, Velká Dominikánská 129/10
Investor:	ČR
Projektant:	JJB-Ing.-Praha s.r.o.,
Vlastník dotčené IS	SVS /VHS /jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Místo napojení na stávající IS	stávající
Zdroj vody, UV	
ČOV, ČSOV	

Vodohospodářská stavba	ANO/NE		
------------------------	--------	--	--

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme. Napojení na veřejný vodovodní řad a veřejnou kanalizaci zůstává stávající. Ve věci stávající vodovodní přípojky pro č.p.1830 uvádíme, že vodoměrná sestava pro č.p.1830 je umístěna v suterénu č.p.295, dimenze vodovodní přípojky mezi veřejným vodovodem a vodoměrnou sestavou pro č.p.1830 je pravděpodobně 6/4". Na stávající vodovodní přípojce ze které je napojeno č.p.1830 je zároveň osazen fakturační vodoměr pro č.p.1829. V případě nedostatečné kapacity stávající vodovodní přípojky vybuduje investor rekonstrukce (vlastník objektu č.p.1830) samostatnou vodovodní přípojku pro č.p.1830, zpracovaná PD samostatné přípojky bude předložena k odsouhlasení. Případný zásah do stávající vodoměrné sestavy pro č.p.1830 může být proveden pouze po dohodě s provozním střediskem vodovodů Severočeských vodovodů a

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451





Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.


kanalizací, a.s. – kontaktní osoba p.Šmíd, tel.415 735 810, stávající přípojka je osazena vodoměrnou sestavou Qn 1,5.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 / DIČ: CZ49099451

Pavel Skála
referent technickoprovozní činnosti

Příloha : situace s orientačním zákresem nadzemního hydrantu u prodejny Lidl

Na vědomí:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

příloha ke stanovisku zn O13610023441/ TPCZ/SI

Vystavil: Pavel Skála

Dne: 10.4.2013

1:1000