

# NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Městský úřad Žatec

nám. Svobody 1

438 24 Žatec

Vaše žádost ze dne:

Naše značka:

006130042

Vyřizuje:

Hana Cinkaničová

Děčín dne:

14.05.2013

**Věc: ÚP ČR - Žatec - rekonstrukce budovy č.p. 1830**

## **Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Žatec, p.p.č. 442/3

Stavebník: ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, 128 01 Praha 2  
Krajská pobočka, Dvořákova 1609, 400 01 Ústí nad Labem

Projektant: JJB - Ing. - Praha s.r.o., Vánková 14/799, 181 00 Praha 8  
pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 10

Č. zakázky: 0113/PA

Datum: 01/2013

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce Úřadu práce v Žatci. I.NP - bezbariérový přístup, bezbariérové WC, hlavní čekárna, přepážková kancelář pro referát dávek hmotné nouze a referát dávek příspěvků na péči. Pro vyplácení dávek dvě pokladny, dále zázemí zaměstnanců. II.NP - úsek státní podpory včetně kanceláře ředitelky, zasedací místnost, která bude zde využita pro další účely a akce např. školení nebo Job klub. Dále zázemí pro zaměstnance. III.NP - referát zprostředkování zaměstnání.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností a ust. § 2 odst. 2 a ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) - stavba pro veřejnou správu.

### K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Je třeba provést bezbariérový přístup do všech podlaží, protože se jedná o objekt veřejné správy, případně je možné umístiti referát zprostředkování zaměstnání do I. nebo II.NP a pak je nutné zajistit bezbariérový přístup alespoň do těchto dvou podlaží.
2. Objekt je třeba vybavit buď výtahem nebo schodišťovou plošinou případně svislou zvedací plošinou.
3. Výška schodišťových stupňů musí být nejvýše 160 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejich příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projekt je podporován Ministerstvem pro místní rozvoj.

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ BÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

*Cinkaničová*  
**Hana Cinkaničová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.  
Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jilové u Děčína