



HZSUX002I5R1

22



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

Karel Novák
Šafaříkova 7
Litoměřice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
19.03.2013 dopl. 11.04.2013
29.04.2013

Č.j.:
HSUL-2010-4/ŽA -2013
Ev.č. 145,240 PD/PRE-Chy/2013

VYŘIZUJE/KONTAKT
nprap. Jana Chytrá
tel. 950411157
jana.chytra@ulk.izscr.cz

ŽATEC
9.05.2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce budovy č.p 1830

Místo stavby : k.ú. Žatec, Úřad práce ČR

Stavebník – investor stavby : Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609, Ústí nad Labem

Předložená dokumentace : projektová dokumentace ke stavebnímu řízení z února 2013, zpracovatel JJB-Ing.-Praha, s.r.o., pracoviště Litoměřice, ing.arch.Jarkovský, požární bezpečnostní řešení z dubna 2013, zpracovatel p. Karel Novák.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Žatec v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci v rozsahu předloženého požární bezpečnostního řešení, které bylo předloženo dne 19.03.2013 a dále dopl. dne 11.04.2013 a 29.04.2013.

K výše uvedené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení vydává :

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:

1/ Požadujeme dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení z dubna 2013, zpracovatel p. Karel Novák (dále jen „PBŘ“).

2/ Požadujeme provést důslednou koordinaci jednotlivých částí projektu např. projekt elektroinstalace s výkresy požární bezpečnosti týkající se osazení nouzového osvětlení, osazení požárních dveří u vstupu do objektu, projekt VZT- obezdění VZT ve skladu úklidových pomůcek, obložení SDK potrubí chladicí jednotky v podkrovním prostoru na požadovanou požární odolnost. Splnění této podmínky bude předloženo u stavebního řízení.

3/Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
438 01 Žatec


4/Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to např.:

a/doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle §6, §7 a §10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob, popř. firem k montáži (např. požární uzávěry včetně samouzavíračů, větrací mřížky s požární odolností, vnitřní a vnější odběrní místo požární vody, sádkartonové konstrukce, přenosné hasící přístroje, nouzové osvětlení, apod.).

b/doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 156 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poznámka:

Dle § 46 odst.3 vyhlášky o požární prevenci si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které bylo součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, ponecháváme ve své dokumentaci.



plk.ing. Pavel Antoš
rada

ředitel územního odboru Žatec
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Projektová dokumentace

Rozdělovník

Bez dalších příjemců.