



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 5. 8. 2013 a 6. 8. 2013

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl

TEL./FAX: 950171638

MOBIL:

E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 9. 8. 2013

Odpovědi na žádost o dodatečné informace k výzvě na akci „ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č. p. 1830“ společnosti INSKY spol. s r.o.

Dotazy k zadávací dokumentaci výše uvedené akce:

- 1) Všechny dílčí rozpočty profesí se v celkové sumě odkazují do hlavního rozpočtu, krom rozpočtu interiéru. Bude tedy výsledná cena součtem hlavního stavebního rozpočtu s profesemi a dílčího rozpočtu k interiéru.
Navíc v rozpočtu k interiéru (jen bílé položky) se vyskytují prvky vyvolávacího systému, který je také obsažen ve slaboproudu. Nejsou tyto položky tedy zdvojené.

Odpověď: Výsledná celková cena bude součtem hlavního stavebního rozpočtu s profesemi a dílčího rozpočtu k interiéru.

- 2) Ve výkazu interiéru nejsou některé bílé položky (stavba) provzorcované. Tyto položky se týkají odbavovacího systému, který je obsažen ve slaboproudu. Předpokládám, že se nemají vyplňovat, protože pak by byly duplicitně.
Dále žádám o bližší specifikaci položky č. 362 protipožární vybavení objektu 1 kpl – co má tato položka konkrétně obsahovat. Dílčí části PBŘS se v rozpočtu vyskytují.

Odpověď: Položky ve výkazu interiéru týkající se slaboproudu se nebudou vyplňovat – správně je ve výkazu výměr bez vzorce. Položka č. 362 protipožární vybavení objektu 1 kpl – obsahuje 2ks větracích mřížek v protipožárním provedení do místn. 105 a požární ucpávky prostupů instalací mezi požárními úseky.

Jan Příbyl

referát majetku a investic



-723-