



ZATEPLENÍ STĚN

STĚNA EXTERIER

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM tl. 120 mm
OMÍTKA SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ

VÝMĚNA OKEN

- | | |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ① OKNO 2360 x 1470 mm 14 ks 48,57 m² $U_w=1,2W/m^2.K$ DŘEVOTRÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 30 mm ③ OKNO 1960 x 2220 mm 1 ks 4,35 m² $U_w=1,2W/m^2.K$ DŘEVOTRÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 20 mm ⑤ OKNO 1360 x 1900 mm 3 ks 7,75 m² $U_w=1,2W/m^2.K$ DŘEVOTRÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 15 mm ⑥ OKNO 1130 x 1300 mm 4 ks 4,52 m² $U_w=1,2W/m^2.K$ KERAMICKÝ OBKLAD | <p>PARAPETY</p> |
|--|-----------------|

ÚPRAVA DVEŘÍ

- ⑦ STÁVAJÍCÍ POSUVNÉ DVEŘE 1150 x 2100 mm, OTVOR 1500 x 3050 mm, - UPRAVIT NA NOVOU VELIKOST OTVORU 1400 x 3000 mm $U_w=1,7W/m^2.K$ 1 ks 4,20 m²

VSTUPNÍ PROSTOR BUDÉ UPRAVEN V 2. ETAPĚ

$\pm 0,000 = 345,200 \text{ B.p.v. - podlaha 1. NP}$

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVÁ.	KRESLIL
Ing. Radislav Tér	Ing. Radislav Tér		
INVESTOR			ČR-Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28
MÍSTO STAVBY			Náchod, KJ Náchod p.p.č. 1628/1, 1628/4, 2454, 1628/2 a 484/8
AKCE			
ÚP ČR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod			
VÝKRES			
PŮDORYS 1. NP			



JOSTA
s.r.o.
tel/fax 547
E-mail:josta.no@vse.cz

4

F.