



ZATEPLENÍ STĚN

STĚNA EXTERIER

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM tl. 120 mm
OMÍTKA SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ

VÝMĚNA OKEN

PARAPETY

(1) OKNO 2360 x 1470 mm	16 ks	55,51 m ²	Uw=1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
(2) OKNO 1960 x 1470 mm	1 ks	2,88 m ²	Uw=1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
(3) OKNO 1960 x 2220 mm	1 ks	4,35 m ²	Uw=1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 200 mm
(4) OKNO 1360 x 3250 mm	2 ks	8,84 m ²	Uw=1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm
(6) OKNO 1130 x 1000 mm	8 ks	9,04 m ²	Uw=1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm

± 0,000 = 345,200 B.p.v. - podlaha 1. NP

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Radislav Tér	Ing. Radislav Tér		
<i>Radislav Tér</i>			
INVESTOR	ČR-Urgo práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28		
MÍSTO STAVBY	Náchod, KÚ Náchod p.p.č. 1628/1, 1628/4, 2454, 1628/2 a 484/8		FORMAT
AKCE	ÚP ČR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod		3 x A4
			DATUM
			09. 2012
			DOKUMENTACE
			DSP
			MĚŘITKO
			1 : 100
			ARCHIV. Číslo
			12-1039
			KOPIE
			Číslo výkresu
			4
			F.1-7

PŮDORYS 5. NP