



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRKCE

STŘEŠNÍ FÓLIOVÁ KRYTINA mPVC tl. 2 mm, MECHANICKY KOTVENÁ S PODKLADNÍ TEXTILIÍ Z SYNTETICKÝCH VLÁKEN PRO POLOŽENÍ NA ŽIVČNOU KRYTINU
STŘEŠNÍ KRYTINA POŽÁRNÍ KLASIFIKACE Broof(t3)
 STÁVAJÍCÍ ŽIVČNÁ KRYTINA NATAVENÁ
 STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

± 0,000 = 345,200 B.p.v. - podlaha 1. NP

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRKCE

- STŘEŠNÍ FÓLIOVÁ KRYTINA mPVC tl. 2 mm, MECHANICKY KOTVENÁ 2 mm
- PODKLADNÍ TEXTILIE Z SYNTETICKÝCH VLÁKEN min. 300g/m² 3 mm
- STŘEŠNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 S Stabíl λ = 0,038 W/m.K 80 mm
- PODKLADNÍ STŘEŠNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 70 S Stabíl λ = 0,038 W/m.K 120 mm
- VYSPRAVENÍ PŮVODNÍ ŽIVČNÉ KRYTINY, NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ŽIVČNÁ KRYTINA NATAVENÁ
- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROBETON
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP – SPÁDOVANÝ
- STÁVAJÍCÍ PĚNOBETON
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ TRÁMOVÝ STROP

DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- ŽIVČNÁ KRYTINA NATAVENÁ – 2 x TĚŽKÝ ASF. PÁS 8 mm
- PODKLADNÍ LEPENKA A 400 H – PŘIBITÁ 2 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/120 mm a 1000 mm 120 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMKY 100–120 mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

LEGENDA

MIN. ÚNOSNOST KOTVY 0,4 kN
 KONTROLA VÝTAŽNÉ SILY KOTVY MIN. 1,2 kN
 PŘI KOTVENÍ STŘEŠNÍ mPVC FÓLIE POSTUPOVAT DLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE PVC FÓLIE
STŘEŠNÍ KRYTINA POŽÁRNÍ KLASIFIKACE Broof(t3)
 POPLASTOVANÝ PLECH POUŽIT DLE TYPU STŘEŠNÍ FÓLIE
 FÓLII U ATIK, ZDI, SVĚTLÍKU, VÝLEZU A VĚTRÁNÍ KANALIZACE DLE DETAILŮ A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE
 PRO NÁSLEDNOU ÚDRŽBU A REVIZE STŘECHY VYBUDOVAN BODOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Radislav Těr	Ing. Radislav Těr		
INVESTOR	ČR-Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2B		
MÍSTO STAVBY	Náchod, X0 Náchod p.p.č. 1628/1, 1628/4, 2454, 1628/2 a 484/8		
AKCE	ÚP ČR–Náchod–výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod		
VÝKRES	PŮDORYS STŘECHY		1

JOSTA s.r.o.
 Palachova 174
 547 01 Náchod
 telefon/fax 491 423 460
 E.mail: josta.no@worldonline.cz

FORMÁT 4 x A4
 DATUM 09. 2012
 DOKUMENTACE DPS
 MĚŘÍTKO 1 : 100
 ARCHIV. ČÍSLO 12-1039
 KOPIE ČÍSLO VÝKRESU A.1-8