



ZATEPLENÍ STĚN

STĚNA EXTERIER KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM tl. 120 mm
OMÍTKA SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ

VÝMĚNA OKEN

1	OKNO 2360 x 1470 mm	16 ks	55,51 m ²	U _w =1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
2	OKNO 1960 x 1470 mm	1 ks	2,88 m ²	U _w =1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
3	OKNO 1960 x 2220 mm	1 ks	4,35 m ²	U _w =1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 200 mm
5	OKNO 1360 x 1900 mm	2 ks	5,17 m ²	U _w =1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm
6	OKNO 1130 x 1000 mm	8 ks	9,04 m ²	U _w =1,2W/m ² .K	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm

PARAPETY

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 350 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 200 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S NOSEM, POVRCH LAMINÁT HPL š. 150 mm

± 0,000 = 345,200 B.p.v. - podlaha 1. NP

VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Radislav Tér	Ing. Radislav Tér		
INVESTOR	ČR-Úřad práce ČR, Karlova náměstí 1359/1, Praha 28		
MÍSTO STAVBY	Náchod, KÚ Náchod p.p.č. 1628/1, 1628/4, 2454, 1628/2 a 484/8		
AKCE	ÚP ČR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod		
VÝKRES	PŮDORYS 3. NP		

JOSTA
s.r.o.
E.m.
FORMÁT
DATUM
DOKUMENTACE
MĚŘÍTKO
ARCHIV. ČÍSLO
KOPIE
4