

Veřejná zakázka	ÚP ČR Klatovy – Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zadávací řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Podlimitní
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	31 067 873 CZK
Zadavatel	Česká republika - Úřad práce ČR
Adresa	Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
IČ	72496991
Zastoupený	Ing. Marie Bílková

### Dodatečné informace č. 3

#### Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o upřesnění parametrů výtahu:

- hloubku prohlubně
- způsob úpravy šachty – v bodě 3.7 technické zprávy je uvedeno, že výtah bude zcela demontován, včetně šachty, zároveň se dále uvádí, že výtahová šachta bude opláštěna cementotřískovými deskami na ocelové konstrukci. Obvyklé je demontovat ohrazení šachty, tedy drátosklo nebo síta a na původní ocelovou konstrukci uchytit nové opláštění cementotřískovými deskami.
- Rozpor v nosnosti kabiny, velikosti 810 x 1320 odpovídá nosnost 400 kg, nikoli 320/4 osoby. Pro takto velkou kabinu je potřeba upřesnit vzdálenost překladu v hlavě šachty od šachty, jelikož pro tuto velikost je potřeba protiváhu umístit za stávající šachtu do prodloužení šachty. Nebo máme nacenit výtah s kabinou 854 x 1155 odpovídající nosnosti 320 kg
- Rychlost u nových výtahů je standardně 1 m/s, nikoli 0,63 m/s
- Šachetní dveře otevíravé jsou myšleny ruční?

#### Odpověď č. 1

Stávající výtah/výtahová šachta nevyužívá půdorysně kompletní prostor mezi podestami a rameny schodiště. Stávající výtah TOV 250/0,7 v pětipodlažní budově o pěti stanicích bude zcela demontován včetně výtahové šachty. Bude nahrazen novým výtahem, který bude instalován do stávajícího zrcadla v co největším možném rozměru – i do nyní nevyužitého prostoru, tak aby bylo možno transportovat osoby na vozíčkách, případně matku s kočárkem.

Návrh byl konzultován s jedním výrobcem výtahu. Pokud jiný výrobce výtahů má jiné parametry, je možné při realizaci tyto po domluvě upřesnit, případně změnit. Důležité je jen zvětšit rozměr kabiny výtahu na co největší možnou velikost v závislosti na velikosti zrcadla, tak aby bylo možno transportovat osoby na vozíčkách, případně matku s kočárkem. Nadjezd ani podjezd stávající výtahové šachty se upravovat nebude, vychází se ze stávajícího ohrazení danou stropem a podlahou.