

LEGENDA

POZ.	NÁZEV	KS
2.1	Zvukově izolovaný radiální ventilátor s regulací a základním příslušenstvím, 300 m3/hod, DT=200 Pa	8
2.2	Zvukově izolovaný radiální ventilátor s regulací a základním příslušenstvím, 500 m3/hod, DT=200 Pa	2
2.3	Malý radiální ventilátor s doběhem odvod 200 m3/hod, DT=200 Pa	1
2.4	Talířový odvodní ventil 50 m3/hod, přípojovací potrubí 100	56
2.5	Zpětná klapka do kruhového potrubí 160	8
2.6	Zpětná klapka do kruhového potrubí 200	2
2.7	Krycí stěnová mřížka na potrubí 250	2
2.8	Výfuková hlavice 100	1
2.9	Výfuková hlavice 160	1
2.10	Výfuková hlavice 250	2

- A01020304050607080910111213

Hlavní inž. projektu :	Vedoucí projektant :
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK


Vypracoval :	Zodpovědný projektant :
ING. ZDENĚK NĚMEC	ING. ZDENĚK NĚMEC

Investor : Česká republika - Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28

Akce : ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy  
M. R. Štefánika č.p. 1059/20, Šumperk  
Část : D.1.4.2. Vzduchotechnika a chlazení

Obsah : Půdorys 3. NP - sociální zařízení

ing. ZDENĚK NĚMEC  
IČO 168 17 443  
projektová činnost  
Antonínská 15 / II., 380 01 Dačice  
tel. 777 766 966



Místo: Šumperk	Účel : DPS
Zak. č.: 793/13	Číslo výk.:
Počet A4 : 2	
Měřítko : 150	D.1.4.2.4