

8. XI. 2013

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 509, e-mail: podatelna@su.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Šumperku, dne 6. 11. 2013

Č.j.: KHSOC/23336/2013/SU/HP

Sp.značka: KHSOC/23336/2013

vyřizuje: Bc. Iva Komínková

Česká republika-Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 00 Praha 28

AS PROJECT CZ s.r.o.

U Prostředního mlýna 128

393 01 Pelhřimov

Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení „ÚP ČR – KoP Šumperk - rekonstrukce budovy“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk (dále jen „KHS“) dne 22. 10. 2013 pod č.j. KHSOC/23336/2013/SU/HP, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby „ÚP ČR – KoP Šumperk - rekonstrukce budovy“, předložené společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov, na základě plné moci ze dne 25.3.2013, stavebník: Česká republika-Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD).

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD „ÚP ČR – KoP Šumperk - rekonstrukce budovy“, stavebník: Česká republika-Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1) Předložit výsledky měření a hodnocení umělého osvětlení na těchto pracovních místech: místnosti 1.NPA20, 1.NPA21 a 3.NPA17 – požadavek dle § 7 odst.7 zákona č. 309/2006 Sb. a § 45 odst. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů-část 1: vnitřní pracovní prostory

Termín: ke kolaudaci objektu

Odpovídá: stavebník - Česká republika-Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28

Komu: předložit KHS Olomouc, územní pracoviště Šumperk

O d ů v o d n ě n í :

Předložená PD řeší stavební úpravy objektu sloužící jako administrativní budova spočívající ve výměně fasádních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, venkovní části stropu nad 1.NP a plochých střech. Stavební úpravy uvnitř objektu se týkají podlahových krytin, propojení vybraných kanceláří dveřmi nebo otvory a výměna rozvodů TPS. Budova má 5.NP, Pracovníci ÚP budou umístěni v 1.- 4NP. Trvalý počet pracovníků ÚP je 70. V 5.NP je umístěno 22 pracovníků ÚZSVM, toto patro není dotčeno vnitřními stavebními úpravami.

Ústřední teplovodní vytápění objektu je stávající, bez úprav včetně plynové kotelny v 1.PP. Osvětlení je stávající v kombinaci umělého s denním. Osvětlovací tělesa jsou stávající. Větrání je zajištěno přirozeně otvíravými okny. Sociální zařízení (WC, pisoáry, sprcha, předsíně a úklidové místnosti) v jednotlivých podlažích bude odvětráno nuceně stejně tak chodba v části objektu „C“. Na sociálních zařízeních a v místě zařizovacích předmětů budou stěny opatřeny keramickými obklady do výše 2000 mm. Světlá výška 1.NP je 3520 mm, 2.NP až 4.NP 2980 mm.

Požadavek na měření a hodnocení umělého osvětlení se stanovuje k posouzení skutečného stavu osvětlovací soustavy, resp. posouzení splnění normovaných hodnot v kancelářích, které dříve sloužily k jiným účelům, kde min. norm.hodnota je 500lx. Tento požadavek směřuje k zajištění ochrany zaměstnanců při práci.

Podmínka, uvedená v tomto stanovisku, je stanovena na základě ustanovení § 7 odst.7 zákona č. 309/2006 Sb. a § 45 odst. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost, doručená dne 22. 10. 2013 č.j. KHSOC/23336/2013/SU/HP
- plná moc ze dne 25.3.2013 pro AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
- dokumentace ke stavebnímu řízení „ÚP ČR – KoP Šumperk - rekonstrukce budovy“, stavebník: Česká republika-Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28, paré číslo 1, z 10/2013, dokumentace – A.průvodní zpráva bod A..4, B.souhrnná technická zpráva bod B.2.10, D.1.1-Architektonicko-stavební řešení bod D.3, výkr.č. D.1.1.10-16, vypracoval Michal Tomášek, projektant Ing. Vladimír Žák, ČKAIT-0100204, D.1.4.3 Elektroinstalace-silnoproud z 10/2012, vypracoval Ing.Miroslav Kadrnožka, projektant Ing. Jan Šobán ČKAIT 1002029 a D.1.4.2.1 Vzduchotechnika, výkr.č. D.1.4.2.2-5, arch.č. 2013/10-2 z 10/2013 vypracovala Ing. Soňa Repková, projektant Ing. Miloš Polášek ČKAIT-1102571

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
územní pracoviště Šumperk
oddělení hygieny práce



Bc. Iva Komínková
referent oddělení hygieny práce

Rozdělovník:

1. adresát + projektová dokumentace
2. KHS – spis