

Veřejná zakázka	ÚP ČR Šumperk – Výběr dodavatele rekonstrukce
Zadávací řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Podlimitní
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	50 047 330 CZK
Zadavatel	Česká republika - Úřad práce ČR
Adresa	Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
IČ	72496991
Zastoupený	Ing. Marie Bílková

Dodatečné informace č. 10

Dotaz č. 1

Pol.č.38 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

- Kde má být použito? v PD jsem nic nenašel.

2. Pol.č.39 Čerpání znehodnoceného suspenze dopravní prostředek, jímka
(Trysková injektáž znehodnocená suspenze čerpání na dopravní prostředek nebo do jímky)

- V PD není o trysk.injektáži nic uvedeno. Nerozumím, kde je s touto položkou uvažováno.

3. Pol.č.40 Naložení suché pažící suspenze

(Trysková injektáž znehodnocená suspenze naložení suché směsi)

V PD není o trysk.injektáži nic uvedeno. Nerozumím, kde je s touto položkou uvažováno.

Odpověď č. 1

V tomto případě je nutné zachovat položky VV. Jedná se o související práce pro provedení mikropilot.