

REVIZE

	Poslední revize	Platnost:	Termín další revize	poznámka
Nouzové osvětlení	14.3.2011	ano	3/2016	Interval 5 let
Požární signalizace	8.11.2013	ano	5/2014	Měsíční kontrola pověřenou osobou
Hromosvod	7/2013	ano	7/2018	Interval 5 let
Elektrické zařízení	23.5.2011	ano	5/2016	Interval 5 let
Požární revize				ročně
Hasicí přístroje	18.3.2014	Ano	3/2015	
Požární vodovody	18.3.2014	Ano	3/2015	
Požární odvětrávání	18.3.2014	ano	3/2015	
Výtah				
Odborná zkouška	24.4.2013	Ano	4/2016	
Inspekční zpráva	27.6.2013	Ano	4/2016	
Odborná prohlídka	1.4.2014	ano	1.7.2014	Interval 3 měsíce