

Specifikace rozvaděče R4.2

výkres č. 26
list č. 1/3

Oceloplechová rozvodnice pod omítku, krytí IP 30.
Vnější rozměry š x v x h: 750 x 920 x 127 mm. Max. 165 TE.
Napěťová soustava 3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - C - S.
Přívod i vývody horem.

R4.2

Pi = 36,56 kW

β = 0,7

Pp = 25,59 kW

Náplň skříně:

- třípólový vypínač 3 x 63A	1 ks
- třípólový jistič 3 x 16A/B	1 ks
- jednopólový jistič 1 x 16A/B	33 ks
- jednopólový jistič 1 x 10A/B	6 ks
- schodišťový spínač	2 ks
- proudový chránič 4p/25A/30 mA	3 ks
- přepětová ochrana SPD typ 2	1 ks

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-413.1,
 - ve vyznačených prostorách zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-413.1.6.
- Všechny vývody z rozvaděče R kromě světelných jsou osazeny proudovým chráničem max. 30mA.

Napěťová soustava:

3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - S

SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP

Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Zhotovitel DPS:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

Ing. Jan Los

	Vypracoval	Ing. Ladislav Dinter		Zak. číslo	13-UL31-002
	Zodp. projektant	Ing. Ladislav Dinter		Datum	08/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los		Stupeň	DPS
	Akce ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190			Počet formátů	3 x A4
				Měřítko	--
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha Schéma rozvaděče R4.2 vč specifikace			D.1.4.1. 26	Paré



