



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 5. března 2015

Odpověď na dotaz č. 3 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. , ze dne 3. března 2015

Dotaz č. 3:

Mám dotaz na přesný typ navrženého Tahokovu na část fasády objektu. V Technické zprávě, ve výkresech ani v tabulce zámečnických výrobků jsem jej nenašel.


Odpověď zadavatele:

Portiky schodišť a střešní nástavby včetně těch na historické budově budou opatřeny obkladem z hliníkových tahokovových dílců na pozinkovaném ocelovém roštu kotveném do nosného obvodového zdiva.

Typ tahokovu: materiál - hliník (př. NAW1050)

povrchová úprava - eloxovaný, pro vyšší odolnost proti vlivům vnějšího prostředí, vlhkosti, UV záření, poškrábání (s vrstvou nad 10 mikrometrů),
(popř. práškový lak)

typ ok – oko kosočtvercové
délka/šířka – min. 25/15 mm
válcovaný



Zpracoval:
Jan Příbyl

