



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 17. března 2015

Odpověď na dotaz č. 23 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy STAMO spol. s r.o., ze dne 17. března 2015

Dotaz č. 23:

Konstrukce suché výstavby:


prosím o zaslání ujištění, zda-li má být barva rastrů kazetových podhledů stropů bílá. Z PD to není zřejmé. Dále prosím o zaslání detailu ukončení podhledů u stěny, v příloze D.1.1.49_Katalogu detailů jsem jej nenašla. Dále prosím o zaslání informace o počtu revizních dvířek, jejich rozměrů a požární odolnosti. A jak mají být oceněny? Mohou být ceny za dodávku a montáž těchto dvířek rozpuštěny do položek SDK? Nebo bude výměr opět doplněn?

Odpověď zadavatele:

- Barva rastrů kazetových podhledů: **BÍLÁ**
- Revizní dvířka do podhledů: rozměry: **400x400mm**, počet celkem: **22ks** (níže rozdělení)
 - Revizní dvířka (obyč.) do SDK podhledů bez požární odolnosti – **16ks**
 - Revizní dvířka s pož. odolností EI 30 DP1 – **4ks**
 - Revizní dvířka s pož. odolností RE 30 – **2ks**

Tyto položky budou doplněny do VV

- Detail ukončení u stěny:



Zpracoval:
Jan Příbyl

