



**Úřad práce ČR**

Krajská pobočka v Ústí nad Labem  
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl  
TEL./FAX: 950 171 638  
MOBIL:  
E-MAIL: [jan.pribyl@ul.mpsv.cz](mailto:jan.pribyl@ul.mpsv.cz)

DATUM: 24. března 2015

**Odpověď na dotaz č. 37 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901**

k dotazu firmy Metrostav a.s., ze dne 20. března 2015

Dotaz č. 37:

V PD v technické zprávě pro objekt SO 01 Rekonstrukce objektu je vrchní fasádní omítka definována: ....Součástí tepelně izolačního systému bude finální povrchová úprava z paropropustné silikonové ekologické hydrofilní probarvené omítky v pastózní hmotě se zrnitostí 1,5 mm, se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů a bez obsau biocidních prostředků.... Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 je tato omítka popsána v položce č. 92 jako omítka akrylátová. To je rozpor, který má vliv na cenu.

**Náš dotaz zní: jaká omítka má být na zateplovací systém použita? A pokud platí popis z technické zprávy, bude zadavatelem upraven výkaz výměr?**

Odpověď zadavatele:

Finální omítka na fasádě bude z paropropustné silikonové ekologické hydrofilní probarvené omítky v pastózní hmotě se zrnitostí 1,5mm. Platí popis z technické zprávy. Položka bude ve VV upravena.

Zpracoval:  
Jan Příbyl

