



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 13. dubna 2015

Odpověď na dotaz č. 47 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901
k dotazu firmy UNISTAV a.s., ze dne 8. dubna 2015

Dotaz č. 47/1:

Exteriérové prosklené stěny šikmé - pozice 24OH a 25OH - mají ve výpisu oken požadavek na požární odolnost EI30DP1 z exteriéru a EW30DP1 z interiéru - v dokumentaci PBŘ ale tyto stěny nemají uveden požadavek na požární odolnost. Prosim o informaci, která varianta je správně.

Odpověď zadavatele:

Požadavek na požární odolnost u prosklené šikmé stěny (24OH a 25OH)

Dle PBŘ je pouze požadavek na **rámy oken** požární odolnost **R 15 minut**, bez nutnosti dalších úprav a na zasklení **není požadavek** (viz str. 9 - D1.3.1_Technicka zprava). Toto prověřeno telefonicky u projektanta PBŘ ing. Brandejský.

Dále okno musí splňovat požadavek na třídu odolnosti proti zatížení větrem B4 (dle ČSN EN 12210) a třídu vodotěsnosti 7A (dle ČSN EN 12208) - vše třídy minimální. Připojovací spára musí být provedena v souladu s ČSN 74 6077.

Dotaz č. 47/2:

SDK - v technické zprávě je uvedeno, že SDK příčky budou provedeny jako jednoduchá stěna dvakrát opláštěná (2x12,5mm na každé straně). Ve výkazu výměr ale žádná příčka dvakrát opláštěná není.

Odpověď zadavatele:

SDK příčky budou provedeny jako jednoduché stěny **1x** opláštěné (1x12,5mm na každé straně) – ve VV pol. 243 - správně uvedené 1x , správně i plocha – viz níže, platí údaj ve VV

243	K	763112314a	SDK příčka tl 100 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky, 1xA 12,5 bez TI	m2	113,988	0,00	0,00
			"v.č.D1.1-08"				
			"1.32"0,8*(2,58*2+2,48+2,685+2,555*3+2,635)+"1.36"0,8*(2,85*2+2,7*2+2,71)		27,548		
			"v.č.D1.1-12"				
			"2.41"0,8*(1,95*10)+"2.61-65"0,8*(2,8*3+2,78*5+2,755+2,77+2,8*3)+"2.72"0,8*(2,315+2,225+2,27)		50,028		
			"32"0,8*(2,58+2,48+2,58+2,685+2,555*3+2,635)		16,500		

"v.č.D1.1-16"	
"3.52"0,8*(2,45*2)+"3.85"0,8*1,02*2	5,552
"v.č.D1.1-20"	
"4.12-17"0,8*(1,925+1,9+2,525+2,25*2+2,6+2,25*2)	14,360
Mezisosčet	113,988

Zpracoval:
Jan Příbyl


