



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 20. dubna 2015

Odpověď na dotaz č. 48 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 14. dubna 2015

Dotaz č. 48:

V odpovědi na můj dotaz č. 44 v souvislosti s repase stávajícího zábradlí kolem světlíků jste zaslali odpověď s příloženým výpisem pro 15Z s fotografií.

Porovnáním fotografie s detailním výkresem a specifikací mat. je dle mého názoru rozpor.


- Madlo na fotu není profil \emptyset – prosím o upřesnění
- Ocelové svařované tyče nejsou ani jedna čtvercového průřezu, dle mého názoru to je vše pásová ocel, prosím o upřesnění každého profilu
- Na detailním výkresu není nakreslen ani jeden šroubový nebo nýtový spoj (ten by ani nebyl možný), jak je patrné z fota. Bude tedy vše svařované bez těchto spojů?

Odpověď zadavatele:

Upřesnění specifikace ocelového zábradlí ozn. 15Z:

Ocelové zábradlí - Svařované k sobě pásové a ploché oceli. Pásová ocel 5x20 mm (tl.5mm, š.20mm), plochá ocel 10x16 mm, ploché ocelové madlo š. 40 mm, tl. 10 mm. Rozložená délka madla = 9200 mm. Kotvení madla do konstrukce zábradlí - svar. Zábradlí i madlo lakované, barva bílá – (RAL9003). Segmenty (části) zábradlí svařované mezi sebou. Bude vše svařované bez šroubů či nýtů.

SEGMENT (ZVĚTŠENÝ POHLED)



Zpracoval:
Jan Příbyl

