

LEGENDA ZNAČEK PO :

Hranice požárního úseku
Border of fire compartment

N 1.1 – I.SPB — Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti I
Number of the fire compartment - fire safety degree

EW 60DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (60 minutes) with self-closer

EI 60DP1+C+S — Požární uzávěr bránící šíření tepla s 60-ti min. odolností, mat. hořl. DP1, samoz. zař., kouřotěsné
Sort of the fire door (EI) with fire resistance (60 minutes), smoke control door with self-closer

REI 120DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 120 minut, konstrukce DP1
Fire resistence of the fire wall (120 minutes)

PANIK — Dveře opatřene panikovým kováním
Panic opening

REI 45DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut konstrukce DP1
Fire resistence of the fire floor (45 minutes)

Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
Automatic fire detectors

Nouzové osvětlení
Emergency lighting

Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
Powder extinguisher

Akustické signalizační zařízení
Sounder

Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
Direction of escape (minimum width of escape route)

Únikový východ (minimální šířka únikového východu)

Změna				
Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing.Weissbrod	Č. zakázky:	44 039	Měřítko: 1:50
Přezkoumal:		Stupeň:	DSP+DPS	
Schválil:	Ing.Kuchtová	F A4:	1	
Datum :	04/2014	Kótováno v:	mm	

Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně
Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67

Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt

Objekt: SO 03 – Spojovací chodba a příslušenství

Část: Požární bezpečnost stavby

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Název:
Půdorys 1NP

Seznam příloh: TZ-14-050-WE

Č. výkresu:	Rev.	Poř.č.
PO SOO3-01		