

Zápis z jednání

Dne 5.5.2014 v Hrabyni
CSS Hrabyně : Bc.Trojek
HPO : ing.Kancnýř

- 1) Trasa kabelů z vrátnice chráněných dílen do recepce CSS povede venkovním prostorem v zeleném a přes komunikace a pak budovou "Stravovacího provozu č.p.209" do místnosti datového rozvaděče a do místnosti vedle recepce. Byla provedena pochůzka po celé trase.
- 2) Bylo dohodnuto přesné místo ukončení a typy kabelů.
- 3) Ve vrátnici instalovat rozvaděč 600x600 výška 1750mm +100mm sokl.
- 4) Instalovat 9 dvojzásuvek strukturované kabeláže cat 6 , výkres s rozmístěním bude zaslán k odsouhlasení
- 5) Pro CCTV instalovat v recepci monitor all-in-one 20 až 24". Záznamové zařízení instalovat do rozvaděče na vrátnici. Dořešit s p.Malým propojení se stávajícím systémem. Výkres s rozmístěním kamer bude zaslán k odsouhlasení.
- 6) EPS smyčky a ovládání bude vedeno od stávající ústředny č.3, která bude doplněna o kartu smyček a kartu relé.
- 7) Odsouhlasena koncepce se 2 indukčními smyčkami a čtečkou karet.