


LEGENDA

- SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ S PRISMATICKÝM KRYTEM SE ZDROJÍ T16 2x49W, EP, KRYTÍ IP44, HLINÍKOVÉ TĚLESO VÝŠKY 43mm
- SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ DEKORATIVNÍ SE ZDROJÍ T16 2x49W, EP KRYTÍ IP44, HLINÍKOVÉ TĚLESO VÝŠKY 43mm, OPÁLOVÝ DIFUZOR
- SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ DEKORATIVNÍ SE ZDROJÍ T16 2x28W, EP KRYTÍ IP44, HLINÍKOVÉ TĚLESO VÝŠKY 43mm, OPÁLOVÝ DIFUZOR
- NOUZOVÝ MODUL, DOBA ZÁLOHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINA
- SVÍTLIDLO NOUZOVÉ PŘÍSAZENÉ 8W S AUTONOMNÍM ZDROJEM, KRYTÍ IP20 DOBA ZÁLOHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINA, SOUČÁSTI SVÍTLIDLA JE PIKTOGRAM OZNAČENÍ ÚNIKU
- XC ZÁSUVKA DOMOVNÍ JEDNÁSOBNÁ 16A, 230V ZAPUŠTĚNÁ, BARVA BILÁ
- XC ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 16A, 230V ZAPUŠTĚNÁ, BARVA BILÁ
- XC ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 16A, 230V ZAPUŠTĚNÁ, BARVA BILÁ
- SB SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ TLAČÍTKOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BILÁ
- SA SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BILÁ
- SA SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BILÁ
- KRABICE ODBOČNÁ VČETNĚ SVORKOVNICE (V PODHLEDU PRO POVRCHOVOU INSTALACI, V OSTATNÍCH PROSTORECH V PROVEDENÍ POD OMÍTKU)

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
3 NPE AC 50Hz 230/400 V / TN-S
1NPE AC 50Hz 230 V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDE JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41ed.2 OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLECH "411-OCHRANNE OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE"
A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI PODLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ
OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) DLE Odstavce 411.2 JE ZAJIŠTĚNA JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B"
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE Odstavce 411.3.1
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE Odstavce 411.3.2
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU DLE Odstavce 411.3.3
- V SOUSTAVĚ TN-S S DODRŽENÍM PODMÍNEK DLE Odstavce 411.4
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU SPECIFIKOVÁNY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51ed.3
UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:
JSOU NAVRŽENY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.2
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
JE NAVRŽENO V SOULADU S ČSN EN 12464-1
CHODBA - PROSTOR BEZ TRVALÉHO POBYTU OSOB 100lx
KANCELÁŘE - PROSTOR S TRVALÝM POBYTEM OSOB 500lx
GRAVÍROVÁNÍ - PROSTOR S TRVALÝM POBYTEM OSOB 500lx
SKLAD - PROSTOR BEZ TRVALÉHO POBYTU OSOB 200lx
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
NAVRŽENO V SOULADU S ČSN EN 1838 JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST S INTENZITOU 1lx



TABULKA MÍSTNOSTÍ						
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA - SKLADBA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
101	GRAVÍROVÁNÍ	28,00	PVC	malba	malba	500lx
102	GRAVÍROVÁNÍ	41,65	PVC	malba	malba	500lx
103	SKLAD	27,35	PVC	malba	malba	200lx
104	CHODBA	38,52	teraco dlažba	malba	malba	100lx

POZNÁMKA

ELEKTROINSTALACE V SO03-SPOJOVACÍ CHODBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ JE NAPOJENA Z JISTĚNÝCH VÝVODŮ ROZVADĚČŮ OSVĚTLENÍ. VÝVODY PRO CHODBU JSOU NAPOJENY Z ROZVADĚČE RS3.1, VÝVODY PRO KANCELÁŘE A SKLAD Z ROZVADĚČE RS3.2. VENTILÁTOR PRO VĚTRÁNÍ CHŮC JE NAPOJEN Z ROZVADĚČE RPO (ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ)
ROZVADĚČE RS3.1 A RS3.2 JSOU UMÍSTĚNÝ V CHODBĚ SO002 ADMINISTRATIVA A ŠATNY. KABELY JSOU Z ROZVADĚČŮ VEDENY V CHRÁNICÍCH DO PODHLEDU A PODHLEDEM DO CHODBY SO003. Z KABELOVÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU V CHODBĚ JSOU KABELY PŘÍVEDENY DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ A POD OMÍTKOU V DRÁŽKÁCH KE SPOTŘEBIČŮM.

Změna				
Papír změny		Datum	Vypracoval	Přezkoumal
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASU A STANOVENÍM PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.				
Vypracoval:	Ministrová	Č. zakázky:	44_039	Měřítka:
Přezkoumal:	Návrat	Stupeň:	DSP+DPS	1:50
Schválil:	Ing.Kopelová	F A4:	6	
Datum :	11/2014	Kótováno v:	mm	
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67 Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt Objekt: SO 009– Silnoproudá elektroinstalace Objekt: SO 003– Spojovací chodba a příslušenství				
Seznam příloh: PRO-SP-8649				
Název: SO 003 - ELEKTROINSTALACE 1.NP				
Č. výkresu: HPO 4-1-24231				
Rev. Poř.č. 24.				