

# SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Objednatel :** CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ

**Stavba :** Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně

**SO :** 009 - Silnoproudá elektroinstalace, část A



**Díl objektu:** 001 - Hlavní budova

**Stupeň:** DSP+DPS

**Číslo zakázky :** 44 039

---

**Zpracoval :** Ministrová  
**Kontroloval :** Návrat  
**Schválil :** Ing.Kopelová

**Datum :** 09/2014  
**Počet stran :** 1/2  
**Revize :** 0

## Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

P.Č.	Označení	Ks.	Typ	Popis	Poznámka
1.				<b>Napojení zařízení vzduchotechniky</b>	
		25m		- kabel Cu-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení	CYKY-J
		30m		- kabel Cu-J 3x1,5 (B2ca s1 d0 P60-R) pevně uložený včetně ukončení	CHKE-V (P60-R)
2.				<b>Stavební úpravy</b>	
		21m		- drážka ve zdivu 2x 2 cm včetně zapravení a výmalby	
		2ks		- prostupy stěnou 10 x 15 cm	
		0,5 m2		- protipožární přepážka	
3.				<b>Ochrana před bleskem</b>	
				napojení nových svodů na jihozápadní straně na stávající jímací zařízení na střeše	
		10m		- vodič kruhový 8mm volně (napojení nových svodů na stávající jímací vedení)	
		5ks		- svorka křížová SK	
		5ks		- svorka připojovací SP	
				svody hromosvodu na jihozápadní straně objektu	
		50m		- vodič kruhový 8mm na podpěrách do zdiva (prodložené uchycení přes zateplení)	
		5 ks		- svorka zkušební ZS včetně držáku, ochranného úhelníku, popisných štítků	
				Uzemnění	
		66m		- páskový zemnič 30/4mm včetně svorek, svorky chránit proti korozi a mechanickému poškození např. asfaltovým nátěrem	FeZn
		5 ks		- uzemňovací přívod hromosvodu (páskový zemnič 1m včetně svorek, ochrana přívodu při prostupu do země)	
		55m		- výkop 30x80cm včetně zpětného záhozu a úpravy terénu	
4.				<b>Revize</b>	
		8 Nhod		- provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy	
		16 hod		- provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy	