




ZAŘÍZENÍ PRO m.č.0.13, 0.15




ZAŘÍZENÍ PRO m.č.116, 117, 118





ZAŘÍZENÍ PRO m.č.114, 115, 119




ZAŘÍZENÍ PRO m.č.122, 123, 124





ZAŘÍZENÍ PRO m.č.207, 234



ZAŘÍZENÍ PRO m.č.205, 206



ZAŘÍZENÍ PRO m.č.209, 210



VYSVĚTLIVKY

- V1 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 120 m³/hod, DOBĚH, PŘETLAKOVÁ Klapka
- V2 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO ZDI 350 m³/hod, PŘETLAK. Klapka, DOBĚH
- VJ VĚTRACÍ JEDNOTKA SMĚŠOVACÍ, CH+T, 360 m³/hod, CHLADÍCÍ VÝKON 1500 W
- TV TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ pr.100
- DŽ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
- OBJ Odbočka JEDNOSTRANNÁ OSOVÁ
- PRO PŘECHOD OSOVÝ
- ZK ZPĚTNÁ Klapka

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVAL	 Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský Tel./Fax:+420-416 735348 V.Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice E-mail : arch.jarkovsky @iol.cz	
F.1.4c)	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Karel Štěpánek	Karel Štěpánek		
KRAJ:	ÚSTECKÝ	MAGISTRÁT:	LOUNY	FORMÁT	2x A4
INVESTOR:	ÚŘAD PRÁCE POSTOLPRTSKÁ 2664 LOUNY			MĚŘITKO	1:50
AKCE :	ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380			DATUM	09/2012
				ÚČEL	PRS
				ČÍS.ZAK.	1108/PA
OBSAH :	SCHÉMA ZAŘÍZENÍ – VZDUCHOTECHNIKA			Č.VÝKR.	4
				PARÉ Č.	