

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuesc69280

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 11671/2013

VYŘIZUJE: Kurková Eva

TEL.: +420477755622

FAX: +420477755612

E-MAIL: eva.kurkova@khsusti.cz

DATUM: 5.4.2013

JJB-Ing.-Praha, s.r.o.
Velká Dominikánská 10
412 01 Litoměřice

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby – „ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č.p. 1830“

Na základě vaší žádosti č.j. KHSUL 7925/2013 ze dne 7.3.2013 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen orgán ochrany veřejného zdraví) předloženou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

S dokumentací, která je podkladem ke stavebnímu řízení „ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č.p. 1830“ se

s o u h l a s í

Souhlas se váže na splnění těchto stanovených podmínek:

Požaduji, aby přiváděný vzduch vzduchotechnickým zařízením, které bude zajišťovat přivětrávání clientských prostor a částečně i pracovišť s clientskými přepážkami byl v zimním období ohříván.

Odůvodnění:

Na základě žádosti byla posouzena projektová dokumentace, která řeší stavební úpravy v budově ÚP v Žatci, kterou zpracovala společnost JJB – Ing. - Praha, s.r.o., pracoviště Velká Dominikánská 10, Litoměřice (v únoru 2013).

Vytápění: stávající teplovodní přípojka

Větrání: přirozené - otevírací okna + nucené – předložen projekt VZT, který zpracoval Karel Štěpánek (JJB – Ing. – Praha, s.r.o.) v únoru 2013. Výše uvedený požadavek je v souladu s NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Osvětlení: denní (okna) + umělé osvětlení – byl předložen výpočet umělého osvětlení, který zpracovala společnost ENIKA.CZ spol. s.r.o., Vlkov 33, Nová Paka

Investor: Česká republika – Úřad práce ČR
Krajská pobočka Ústí nad Labem
Dvořákova 1609, 400 01 Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena práce
územní pracoviště Louny

Machová

Ing. Hana Mačková

vedoucí oddělení hygieny práce

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

územní pracoviště Louny

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410