



Technické služby města Žatec
Čeradická 1014
438 01 Žatec

JJB – Ing. – Praha, s.r.o.
Velká Dominikánská 10
412 01 Litoměřice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje Dne 07.02.2012

Monika Tichá

mob:725 701 185

VĚC: Vyjádření ke stavbě

„ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy čp. 1830 (ppč. 442/3)“

- S rekonstrukcí budovy čp. 1830 (ppč.442/3) souhlasíme a nemáme námítky.

- Technické služby města Žatec jako správce místních komunikací, nemají ve správě žádné inženýrské sítě.

- v případě zásahu do pozemku v majetku Města Žatec, musí být minimálně 15 dní před začátkem záborových nebo výkopových prací na Technických službách města Žatce sepsána nájemní smlouva o omezení užívání veřejného prostranství.

- V případě výkopových prací, předkládáme tyto podmínky:

- v případě při provádění výkopů bude postupováno podle TP 146 (výkopové práce nebudou probíhat v období od 01.11.- 31.03.)

- při zpětném záhozu nesmí být použit výkopek. Musí být dodržena technologická pravidla pro vhodnost materiálu použitého na zához výkopu-bude použit nesedavý materiál.

- bude řádně hutněn zásypový materiál, max. po 20cm vrstvách, hutnění musí odpovídat požadavkům tech. norem. Před konečnou úpravou povrchů přizvete správce komunikací k prohlídce, může být provedena hutnicí zkouška. Minimální požadovaná hodnota zhutnění – Mvd je 60Mpa v silnici a 45Mpa v chodníku.


- v případě zásahu do komunikace v podélném směru větším než 1/3 povrchu, požadujeme upravení 1/2 povrchu komunikace, větším než 1/2 povrchu, požadujeme provedení úpravy povrchu v rozsahu celé komunikace. V případě zásahu do chodníku požadujeme přeložení chodníku v celé jeho šíři, od obruby k obrubě nebo ke hraně budovy a s přesahem 0,5m od obou hran výkopu.

- za čištění a údržbu přilehlých místních komunikací a uličních vpustí, k jejichž znečištění dojde v souvislosti nebo v důsledku provádění stavebních prací, zodpovídá zadatel.

- musí být splněny podmínky Městského úřadu v Žatci - odboru rozvoje a majetku, odboru dopravy a silničního hospodářství a správce VO p. Schneider- 606 740 595, 415 749 856.

- v případě umístění stávající dopravní značky, bude tato zachována

- odstranění nebo úpravu stávající zeleně - převážně okrasné - řešit vždy se správcem městské zeleně na Technických službách a se stavebním a vyvlastňovacím úřadem a životního prostředí MÚ Žatec.


Monika Tichá, DiS
správce komunikací

IČ: 500593
DIČ: neplátci
Tel.: +420 415749819

Technické služby města Žatec
Čeradická 1014, 438 01 Žatec
Tel.: 415 749 819 IČ: 00500593

Bankovní spojení: KB Žatec
Číslo účtu: 12538481/0100
Fax: +420 415749820