



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13. srpna 2013

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl

TEL./FAX: 950171638

MOBIL:

E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 16. srpna 2013

Odpověď na žádost o dodatečné informace k výzvě na akci „ÚP ČR – Chomutov – rekonstrukce budovy č. p. 4106“ společnosti PETROM STAVBY, s. r. o.

Dotazy k zadávací dokumentaci výše uvedené akce:


- 1) Jedná se o výkaz výměr s názvem elektroinstalace slaboproud (název souboru exel PUCVe – materiál (bez SK)-VV), ve kterém je položka strukturovaná kabeláž, která se dále odkazuje na samostatnou specifikaci. Tuto samostatnou specifikaci jsme nikde nenašli.

Odpověď: V příloze č. 1 přikládáme specifikaci strukturované kabeláže.

- 2) Dále ve stejném výkazu výměr (elektroinstalace a slaboproud) je uvedena položka TYPOVÝ ROZVADĚČ MAR VČ. KABELÁŽE, k této položce není nikde uvedena bližší specifikace, ani výkres.

Odpověď: Rozvaděč MaR k vzduchotechnické jednotce neumí projektant blíže specifikovat. Je obvykle dodáno zároveň s VZT jednotkou a záleží tedy na konkrétním výrobcí jednotky a jeho nabídce. Ve výkazu výměr to uvádí pouze proto, aby se na to nezapomnělo a nebylo to později uplatňováno jako vícenáklady.

Jan Příbyl
referát majetku a investic



Příloha – 1. specifikace strukturované kabeláže