



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Doplňující informace č. 5 Pardubice – výběrové řízení na dodavatele stavby

Dotaz č. 1

V jaké části stavební jámy je v zadání uvažováno se zřízením záporového pažení?

Odpověď č. 1

Záporové pažení se předpokládá v liniích schématicky vyznačených ve

výřezu situace – vizte níže. Rozsah potřeby užití záporového pažení bude

nutno upřesnit na základě následných průzkumů a výsledků další projektové


a přípravné činnosti – znázorněný rozsah je pouze předpokladem

vycházejícím ze současných znalostí.

**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění uvažovaného technického řešení spojovacího krčku.

Odpověď č. 2

Viz příloha zpracovaná Ing. Bryčkou příloha č. 1 k dodatečný dotazům č. 5 uveřejněná na profilu zadavatele

Dotaz č. 3

Terasa okolo světlíku ÚP ve 3.NP je v provedení zelené střechy či s dlaždicemi na terčích? Odkud je přístup na terasu?

Odpověď č. 3

Terasa – respektive střecha okolo světlíku ve 3.np je uvažována ve skladbě

„Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem

(terasy), s hlavní vodotěsnicí vrstvou z folie z měkčeného PVC, s dlažbou na

podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací“ se vstupem ze

schodišťového prostoru a chodby administrativy – vizte schéma níže (fialové

značky schématicky označují části fasády, do nichž budou situovány výstupy

na střechu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ

