

Veřejná zakázka	ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zadávací řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	205 313 660 CZK
Předpokládané datum zahájení řízení	26.08.2013
Zadavatel	Česká republika - Úřad práce ČR
Adresa	Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
IČ	72496991
Zastoupený	Ing. Marie Bílková

## Doplňující informace k zakázce č. 12

### Dotaz 1

Dotaz: Ve smlouvě o dílo je ve článku 3.4,odd.b) uveden následující text:

#### 3.4.Uzlové body

b) předání dokumentace pro provedení stavby 60 dnů po schválení dokumentace pro stavební povolení, nejdříve 7 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení, Musí být splněny obě dvě podmínky současně nebo postačuje splnění podmínky předání dokumentace nejdříve 7 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení?

#### Odpověď 1

Zadavatel pouze uvítá dřívější předání dokumentace pro provedení stavby, takže bude akceptovat předání dokumentace i dříve, než 60 dnů po schválení dokumentace pro stavební povolení, nicméně vždy nejdříve 7 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení, aby došlo ze strany vybraného uchazeče k zapracování podmínek stavebního povolení.

### Dotaz 2

Žádáme o sdělení kapacity přípojovacích rozvodu na el. energii. Tuto informaci potřebuje z důvodu navržení staveništního jeřábu. Za odpověď DĚKUJEME.

#### Odpověď 2

Po konzultaci s ČEZ Distribuce, a.s (Ing. Vojtěch) se předpokládá provizorní připojení jeřábu a zařízení staveniště - 90A, hl. jistič před elektroměrem 3x125A s vypínací charakteristikou „B“. ČEZ Distribuce, a.s. prověří možnost krátkodobého připojení v alternativách z transformační stanice TS\_PA\_1194 (u Kauflandu) nebo z transformační stanice TS\_PA\_0081 (v areálu TGM).