

Veřejná zakázka
Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel
Adresa
IČ
Zastoupený

ÚP ČR Klatovy – Výběrové řízení na dodavatele stavby
Otevřené
Podlimitní

31 406 192 CZK
Česká republika - Úřad práce ČR
Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
72496991
Ing. Marie Bílková

Dodatečné informace č. 6

Dotaz č. 1

Našli jsme rozpor v označení venkovních hliníkových žaluzií: označení žaluzií na jižním pohledu neodpovídá s půdorysy a tabulkami (výpis žaluzií).

Prosím o odpověď podle čeho máme ocenit vnější horizontální žaluzie?

Odpověď č. 1

Opravdu je chyba v označení žaluzií. Rozpor je mezi půdorysy a pohledy. Výkaz žaluzií a jižní pohled jsou správně, v půdorysech 1.NP a 2.NP jsme označení zapomněli opravit.

V soupisu prací je odpovídající počet žaluzií.