

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:
chladičí výkon 3,4 kW; Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka vč dálkového ovladače, chladiivo R410a

0	K	24052-3132	Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K2.02 - umístění po stropem v 1.NP (viz výkres 01)					
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu.	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.					
0	K	Pol45	Montáž stříšky pro potrubí chladiiva	ks	1,000	100,00	100,00	
PP			Montáž stříšky pro potrubí chladiiva					
P			Poznámka k položce: Zař. K2 - umístění na střeše (viz výkres půdorys střechy)					
0	M	Pol46	Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	17,000	400,00	6 800,00	
PP			Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu					
0	K	Pol47	Montáž potrubí chladiiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m				
PP			Montáž potrubí chladiiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu					
P			Poznámka k položce: Zař. K2 - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz výkres 01, 03)					

Zařízení K3 - učebna IPS

0	M	Pol48	Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 3,5 kW	ks	2,000	6 800,00	13 600,00	
PP			Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 3,5 kW					
P			Poznámka k položce: Venkovní klimatizační jednotka systému Split s plynulým řízením otáček kompresoru, napětí 230 V, chladiivo R410A					
0	M	Pol42	Konzola pod jednotku	ks	2,000	900,00	1 800,00	
PP			Konzola pod jednotku					
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP			Montáž venkovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K3.01 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)					
0	M	Pol49	Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
PP			Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače					
P			Poznámka k položce: chladičí výkon 3,4 kW; Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka vč dálkového ovladače, chladiivo R410a					
0	K	24052-3132	Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	
PP			Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K3.02 - umístění po stropem v 2.NP (viz výkres 02)					
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.	ks	2,000	500,00	1 000,00	

Strana 20 z 25

Strana 21 z 25

0	M	Pol46	Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	4,000	400,00	1 600,00	
PP			Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu					
P			Poznámka k položce: Zař. K4 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)					
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.					
0	K	Pol45	Montáž stříšky pro potrubí chladiiva	ks	1,000	100,00	100,00	
PP			Montáž stříšky pro potrubí chladiiva					
P			Poznámka k položce: Zař. K4 - umístění na střeše (viz výkres 02)					
0	M	Pol50	Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače					
P			Poznámka k položce: chladičí výkon 5,7 kW; Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka vč dálkového ovladače, chladiivo R410a					
0	K	24052-3132	Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K4.02 - umístění pod stropem v 2.NP (viz výkres 02)					
0	M	Pol42	Konzola pod jednotku	ks	1,000	900,00	900,00	
PP			Konzola pod jednotku					
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž venkovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K4.01 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)					
0	M	Pol41	Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 5,7 kW	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 5,7 kW					
P			Poznámka k položce: Venkovní klimatizační jednotka systému Split s plynulým řízením otáček kompresoru, napětí 230 V, chladiivo R410A					
0	M	Pol42	Konzola pod jednotku	ks	1,000	900,00	900,00	
PP			Konzola pod jednotku					
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž venkovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K3 - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz výkres 02, 03)					
D		12	Zařízení K4 - job klub					
0	M	Pol41	Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 5,7 kW	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Venkovní klimatizační jednotka, chladičí výkon 5,7 kW					
P			Poznámka k položce: Venkovní klimatizační jednotka systému Split s plynulým řízením otáček kompresoru, napětí 230 V, chladiivo R410A					
0	M	Pol42	Konzola pod jednotku	ks	1,000	900,00	900,00	
PP			Konzola pod jednotku					
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž venkovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K4.01 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)					
0	M	Pol50	Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače					
P			Poznámka k položce: chladičí výkon 5,7 kW; Vnitřní podstrovní klimatizační jednotka vč dálkového ovladače, chladiivo R410a					
0	K	24052-3132	Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Montáž vnitřní podstrovní klimatizační jednotky					
P			Poznámka k položce: Zař. K4.02 - umístění pod stropem v 2.NP (viz výkres 02)					
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.					
0	K	Pol45	Montáž stříšky pro potrubí chladiiva	ks	1,000	100,00	100,00	
PP			Montáž stříšky pro potrubí chladiiva					
P			Poznámka k položce: Zař. K4 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)					
0	M	Pol46	Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	4,000	400,00	1 600,00	
PP			Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Stříška pro potrubí chladiiva, pozink.

0	K	Pol45	Montáž stříšky pro potrubí chladiiva	ks	2,000	100,00	200,00	
---	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

PP

Montáž stříšky pro potrubí chladiiva

Poznámka k položce:

P Zař. K3 - umístění na střeše (viz výkres 03, 06)

0	M	Pol46	Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	9,000	400,00	3 600,00	
---	---	-------	--	---	-------	--------	----------	--

PP

Potrubí chladiiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu

0	K	Pol47	Montáž potrubí chladiiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	9,000	80,00	720,00	
---	---	-------	---	---	-------	-------	--------	--

PP

Montáž potrubí chladiiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu

Poznámka k položce:

P Zař. K3 - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz výkres 02, 03)

31 620,00

