

# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Šumperk  
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk

Č.j.: HSOL-6304-2/2013

*Uvádějte vždy při písemném styku*

V Šumperku 6.11.2013

Počet listů: 1

Přílohy: 0

AS PROJECT CZ s. r. o.

U Prostředního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov

## **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a na úseku ochrany obyvatelstva**

Č. j. doručeního spisu: ---

### **Vyřizuje:**

za PO: nrap. Martin ČECH, tel.: 950 785 054, , fax: 950 785 148, e-mail: stavebni.su@hzsol.cz

za OOP: kpt. Bc. Petra Rýznarová, tel.: 950 785 057, fax: 950 785 148, e-mail: petra.ryznarova@hzsol.cz

**Název stavby:** ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy

**Místo stavby:** ul. M. R. Štefánika 1059/20, Šumperk

**Stavebník - investor:** Úřad práce České republiky,  
Praha, Nové Město, Karlovo náměstí

**Předložená dokumentace:** Byla předložena projektová dokumentace z 10/2013 pro stavební povolení. Součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby z října 2013 - Jaroslava Pakostová.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), dále dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), posoudil dle ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO, výše uvedenou projektovou dokumentaci a k této projektové dokumentaci **vydává** ve smyslu ustanovení § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

## **Souhlasné koordinované závazné stanovisko**

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.


Jedná se zejména o:  
požární uzávěry  
vnější kontaktní tepelná izolace obvodových stěn

K případným změnám proti schválené dokumentaci je třeba vyžádat si nové koordinované závazné stanovisko.

### **Poučení**

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu toho orgánu, který stanovisko vydal.



mjr. Ing. Břetislav Obšil  
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení