

# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Prostějov  
Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov 1

---

Č.j.: HSOL-5435-2/2013

*Uvádějte vždy při písemném styku*

V Prostějově 10. 10. 2013

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD – příloha pouze  
u odesílaného výtisku

**INTAR a.s.**  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

## **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dokumentaci pro vydání stavebního povolení**

**Č. j. doručeního spisu:**

**Vyřizuje za PO:** Ing. Monika ŠTĚPÁNKOVÁ, tel.: 950 775 054, e-mail: monika.stepankova@hcsol.cz

**Vyřizuje za OOb:** kpt. Ing. Alice Hrubá, Ph.D., tel.: 950 775 057, e-mail: alice.hrubá@hcsol.cz

**Název stavby:** ÚP KoP Prostějov - Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13

**Místo stavby:** parc. č. 4780, 4838, k.ú. Prostějov

**Stavebník - investor:** Úřad práce České republiky, Praha, Nové Město, Karlovo náměstí

**Předložená dokumentace, popis stavby:** Předložené požárně bezpečnostní řešení je z července 2013 (Ing. Macíková). Jedná se o rekonstrukci a změnu užívání stávajícího třípodlažního objektu s jedním podzemním podlažím a částečným čtvrtým nadzemním podlažím. V rámci navrhovaných úprav bude objekt zateplen, bude provedena výměna části okenních otvorů a prosklených stěn ve vstupním prostoru, ve 4. NP budou nově vytvořeny dveře pro vstup na střechu, bude přistaven nový vnější osobní výtah a dojde k drobným dispozičním změnám kancelářských prostor a sociálního zázemí. Nově bude objekt sloužit potřebám úřadu práce (kancelářské prostory, nově zřízené prostory - místnost náhradního zdroje, technická místnost, spisovna, strojovny výtahu). Nosné stěny zděné, stropní konstrukce železobetonové, konstrukce schodiště železobetonové, střešní konstrukce plochá (železobetonová s hydroizolací asfaltovými pásy).

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16.9.2013 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
S PODMÍNKOU.**

## Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného koordinovaného závazného stanoviska.

### za PO

Během realizace stavby plně respektovat platné požárně bezpečnostní řešení a stavbu konzultovat s jejím zpracovatelem.

K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.

Jedná se zejména o:

1. konstrukce vnější tepelné izolace včetně založení
2. konstrukce vnější tepelné izolace horizontálních konstrukcí
3. požární uzávěry včetně samozavíračů
4. panikové kliky
4. stropní rastrový podhled
5. stropní podhledy příp. protipožární nátěr železobetonových konstrukcí
6. vnitřní odběrní místa DN 19 mm/30 m
7. detektor na oxid uhelnatý
8. nouzové osvětlení
9. střešní plášť B<sub>ROOF</sub> t3
10. přenosné hasicí přístroje
11. prostupy
12. protipožární nátěr I-profilů
13. UPS

Vypnutí elektrického napájení musí být zajištěno hlavním vypínačem „CENTRAL STOP a TOTAL STOP“, které musí být označeny bezpečnostní tabulkou „CENTRAL STOP a TOTAL STOP“ (dle ČSN 73 08 48, čl. 4.5) a kabelové trasy pro ovládání vypínacího prvku musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou (dle čl. 4.5.4 ČSN 73 0848).

### za OOb

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále „HZS Olk“) územní odbor Prostějov, úsek ochrany obyvatelstva a krizového řízení vzhledem k tomu, že se na daném objektu nachází rotační siréna, která je součástí Jednotného systému varování a vyrozumění a slouží k varování obyvatelstva v dané lokalitě, posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení a vydává:

#### **souhlasné stanovisko s podmínkou:**

že stavebník / investor, v případě, že bude nutné v rámci stavebních prací sirénu demontovat, zajistí před zahájením rekonstrukce střechy tuto demontáž. Po provedení stavebních úprav sirénu umístí zpět

a zajistí její opětovné zprovoznění. **Demontáž a zpětnou montáž je nutné předem projednat** s pracovníkem HZS Olk (Ing. Martin Hirčko, tel.: 950 770 275, e-mail: martin.hircko@hzsol.cz).



### Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti koordinovaného závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.



**mjr. Ing. Pavel TUČEK, vrchní komisař**  
vedoucí pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

HZS Olomouckého kraje  
územní odbor Prostějov  
Wolkerova 6  
796 01 Prostějov  
10

