





LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K1	ZÁVĚSNÝ KLOZET 360x535x400mm, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MINIMÁLNÍ PRŮTOK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU (SP320), 9 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
K2	STOJÍCÍ KOMBI KLOZET 360x670x787mm, VODOROVNÝ ODPAD, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, PŘÍVODNÍ HADICKA NEREZ 3/8, ø0,3m
Ki	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MINIMÁLNÍ PRŮTOK PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZTP S NÁDRŽKOU (SP320), 9 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
Ui	PNEUMATICKÉ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ, ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 640x550x160mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ,STOJÁNKOVÁ BATERIE např.GROHE Eurodisc Cosmopolitan 33449000, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR ZTP-HL136/50, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
U1	UMYVADLO 550x420x190mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ,STOJÁNKOVÁ BATERIE např.GROHE EUROSMART 23467001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 KRYT SIFONU, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL132/40
U2	UMYVADLO 550x425x195mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ,STOJÁNKOVÁ BATERIE např.GROHE EUROSMART 23467001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL132/40
D1	DŘEZ NEREZOVÝ S ODKAPOVOU PLOCHOU 435x780x150mm, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL126/50 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ např.GROHE EUROSMART 33281001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
D2	DŘEZ NEREZOVÝ S ODKAPOVOU PLOCHOU 435x780x150mm, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL126/50 ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ BEZDOTEKOVÁ-OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU ODBĚRU VODY
SP	SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900mm, ODTOKOVÝ KOMPLET, SPRCHOVÉ DVEŘE 0,900mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA
VL	STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, RÁMEČKU 300mm
P1	PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM, 230 V, 50 HZ–INTEGROVANÝ ZDROJ
P2	PISOÁR S VROCHÁM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM SIFONEM, SAMOLIJOVÁNÍ NÁSTĚNNÝ PISOÁROVÝ VENTIL např.QUICK QK 10051
OK1	VODNÍ ZÁPACH-UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU PODOMÍTKOVÁ DN32 HL138
OK2	VTOK (NÁLEVKA) HL21 DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ SIFON
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL300 S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50 A PŘÍRUBOU ZE STRANY DN50/40, 123x123mm/115x115mm
A	VÝTOKOVÝ VENTIL VNITŘ. ZÁVIT 1/2" S MOSAZNÝM NÁ HADICE
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STABILNÍ HADICÍ DN19, DÉLKY 30m, max0–0,3 l/s, 0,2 MPa, PROVEDENÍ DO ZDI S PLECHOVÝMI VOZNÉ RÁMEČKU

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA STÁVAJÍCÍ
- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PŘÍPOJNICE
- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PROTI STROPEM
- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–KONDENZÁT
- VNITŘNÍ VODOVOD–STUDENÁ VODA
- VNITŘNÍ VODOVOD–TEPLÁ VODA
- VNITŘNÍ VODOVOD–CIRKULACE
- VNITŘNÍ VODOVOD–POŽÁRNÍ
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ SÍTĚ

- D1 ODPADNÍ POTRUBÍ DN
- S1 SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN
- V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU DN
- P1 STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU DN

- KK KULOVÝ KOHOUT
- V ROHOVÝ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F FILTR
- PV POJISTNÝ VENTIL
- CTV TERMOSTATICKÝ VENTIL CIRKULACE







HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiďor		
VYPRACOVAL	Ing. Jan Fiďor		
KONTROLA	Ing. Josef Katolický		
		INTAR	
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlova nám. 1359/1, Praha 28	Bezručova 17a, 656 73 Brno,tel.: 543 422 211	
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838	ZAK.Č.AKCE	20 162 011-4
NÁZEV AKCE :	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	DPS
OBJEKT :	SO 01 hlavní objekt	DATUM	12/2013
		FORMÁT	12 x A4
ČÁST:	D 1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU :	SCHÉMA KANALIZACE Navržený stav	SOUBOR	dwg
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
		1:50	08