

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č. j.: KHSOC/00717/2014/OC/HOK

V Olomouci dne 29.1.2014

Sp. značka: KHSOC/00717/2014

Vyřizuje: Jitka Trefilová, tel.: 585 719 277

Č. j. odesílatele: neuvedeno

Úřad práce ČR
Karlovo nám. 1359/1
128 01 Praha 2

v zastoupení
INREA Pro s.r.o.
U Horní brány 7
785 01 Šternberk

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „UP ČR – Šternberk, Uničovská 182/36, stavební úpravy objektu“.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dále jen KHS, dne 15.1.2014 č.j. KHSOC/00717/2014/OC/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení, předložené firmou INREA Pro s.r.o., U Horní brány 7, Šternberk, na základě plné moci investora – Úřad práce ČR, Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v platném znění, předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení (dále jen PD) „UP ČR – Šternberk, Uničovská 182/36, stavební úpravy objektu“.

Po zhodnocení souladu projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), nařízením vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen vyhláška č. 409/2005 Sb.), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.), zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.), v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen NV 361/2007 Sb.), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S PD „UP ČR – Šternberk, Uničovská 182/36, stavební úpravy objektu“, investora – Úřad práce ČR, Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1/ Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

2/ Ke kolaudačnímu souhlasu stavby musí investor předložit KHS zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech, dokladující plnění požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a dodržení normových hodnot (ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní prostory) závazných dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., včetně protokolů s výsledky měření umělého osvětlení.

O d ů v o d n ě n í:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího nepodsklepeného dvoupodlažního objektu Uničovská 182/36, Šternberk, v němž je umístěn Úřad práce ČR.

V rámci stavby dojde k výměně okenních a dveřních venkovních výplní, zateplení obvodových stěn a střechy a k položení nové střešní krytiny.

V I.NP objektu bude nově umístěno bezbariérové WC pro veřejnost, pro muže i ženy společné (místnost č. 118), přístupné přes společnou chodbu.

V I. a II.NP bude realizováno nucené větrání hygienických uzlů a komunikačních chodeb. Odvod a přívod vzduchu bude kruhovým potrubím, které bude vyústěno na fasádě objektu v protidešťové žaluzii. Do potrubí trasy budou osazeny potrubní tlumiče hluku a na přívod s odvodem se umístí uzavírací klapka se servopohonem. V servovně bude umístěna nová centrální větrací rekuperační jednotka.

Součástí PD je i demontáž nefunkčních klimatizačních jednotek v kancelářích, ventilátorů na komunikačních chodbách a stávající silnoproudé elektroinstalace (mimo m.č.110, vč. rozvaděče R1.2.).

V objektu dojde k montáži nové elektroinstalace a umělého osvětlení.

Všechny pracovní prostory jsou přirozeně osvětleny a odvětrány okny (+ rekuperační jednotkou). Vytápění je řešeno přes nový plynový kondenzační kotel, umístěný v technické místnosti.

Napojení objektu na ing. síť města je stávající a nebude do něj zasahováno.

Podmínka č. 1 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem plnění § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb. - materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a použitím platným právním předpisům.

Podmínka č.2 je stanovena z důvodů zajištění optimálních pracovních podmínek a ochrany zdraví pracovníků při práci s ohledem na zřetelnou zátěž pracovníků za účelem ověření plnění požadavků § 2 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. a dodržení normových hodnot (ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní prostory) závazných dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. Žádost o závazné stanovisko k PD pro stavební řízení „UP ČR – Šternberk, Uničovská 182/36, stavební úpravy objektu“, investora – Úřad práce ČR, Karlovo nám. 1359/1, Praha 2 - ze dne 15.1.2014
2. Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu vypracovaná firmou INREA Pro s.r.o., U Horní brány 7, Šternberk –11/2013
3. Plná moc investora na projekční kancelář

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
oddělení hygieny obecné a komunální



Jitka Trefilová

referent oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. adresát + PD
2. KHS – spis