


# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78



khsuesd6370d

VÁŠ DOPIS ZN.: KHSUL 32949/2014  
ZE DNE: 12.08.2014  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 33701/2014  
VYŘIZUJE: Vokůrková Alena  
TEL.: +420477755224  
FAX: +420477755212  
E-MAIL: alena.vokurkova@khsusti.cz

DATUM: 19.08.2014

Valbek, spol.s.r.o.  
Středisko Ústí nad Labem  
IČ 482 66 230

Děčínská 717/21  
400 03 Ústí nad Labem

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.**

**Název akce:** Úřad práce ČR Děčín – rekonstrukce objektu U Plovárny 1190, 405 01 Děčín  
**Investor :** Česká republika - Úřad práce ČR se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha  
**Zmocněnec:** Valbek, spol.s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, Ústí nad Labem

Na základě žádosti zmocněnce investora doručené dne 12.08.2014 pod č. j. KHSUL 32949/2014, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, příslušná podle § 82 odst.2 písm. i/ zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále zákon č. 258/2000 Sb.), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 a § 94 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., předložený návrh projektové dokumentace ke stavebnímu řízení – **Úřad práce ČR Děčín – rekonstrukce objektu U Plovárny 1190, 405 01 Děčín**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 94 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., toto

## **z á v a z n é      s t a n o v í s k o :**

S projektovou dokumentací, která je podkladem ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci

### **s o u h l a s í    z a   s p l n ě n í   t ě c h t o   p o d m í n ě k :**

1. Osvětlení všech prostor bude provedeno dle schváleného světelně technického projektu (výpočet umělého osvětlení) dokladujícím splnění náročnosti na vykonávanou činnost v souladu s normovými hodnotami a požadavky, vyplývajícími z §2 odst.1, písm.b a odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále zákon č.309/2006 Sb.) ve spojení s § 45 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

2. Pracovní místa budou umístěna do prostoru s vyhovujícím činitelem denního osvětlení ( tj. >1,5 % dle ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov).

3. Prostory s nevyhovujícím denním osvětlením nebudou určeny k trvalému výkonu práce.

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	<a href="mailto:e-podatelna@khsusti.cz">e-podatelna@khsusti.cz</a>

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610  
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310  
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

4. Nejpozději při kolaudaci stavby bude dokladován ve smyslu povinností vyplývajících z § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., průkaz správnosti instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených ve zpracovaném světelně technickém projektu ( výpočtu umělého osvětlení) v rekonstruovaném objektu Úřadu práce, na adrese U Plovárny 1190, Děčín.

5. Prostory kuchyněk a denních místností, které mají sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v souladu s § 55 odstavec 3 nařízení vlády č.361/2007 Sb. zajištěnou tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybaveny umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchování jídla.

6. Nejpozději při kolaudaci bude předložen protokol o seřízení vzduchotechniky – měření průtoků (přívod venkovního vzduchu, odvod vzduchu z vnitřního prostoru) jednotlivých navržených VZT zařízení v prostorech, které nejsou větrány přirozeně. Měřením bude doloženo, že požadovaná výměna vzduchu bude dodržena a že realizovaným řešením VZT budou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb., splněny požadavky na výměnu vzduchu stanovené v § 41 – 42 a § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

### **Odůvodnění :**

Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil projektovou dokumentaci (dále PD) na výše uvedenou stavbu.

PD - jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního objektu Úřadu práce na adrese U Plovárny 1190, Děčín. Stavba bude sloužit pro administrativní účely. Dispozice : I.PP. bude z důvodu častých záplav i nadále bez využití. V I.NP – kanceláře ÚP, sklady, spisovny, technické zázemí, jednací místnosti, sanitární zařízení pro zaměstnance, sanitární zařízení pro klienty.

V II.NP - kanceláře ÚP, sanitární zařízení pro zaměstnance, sanitární zařízení pro klienty, obslužné zázemí, technické zázemí. V III.NP. - kanceláře ÚP, kanceláře OSSZ, sanitární zařízení pro zaměstnance, sanitární zařízení pro klienty. V IV.NP - kanceláře OSSZ, sanitární zařízení pro zaměstnance, sanitární zařízení pro klienty, technická zázemí.

Součástí stavebních úprav budou úpravy objektu, dále úpravy samostatně stojící garáže, oprava stávajících zpevněných ploch a venkovního osvětlení. V I.NP- IV.NP dojde k dispozičním změnám vybouráním části stávajících příček a vybudováním nových. Vybourány budou kompletně podlahové konstrukce ve všech podlažích. Tyto podlahy budou nahrazeny novými. Výplně okenních otvorů směrem k východu a jihu budou opatřeny fasádními žaluziemi. Původní zastaralé výtahy budou nahrazeny novými. Výtah v návaznosti na bezbariérový vchod bude řešen jako bezbariérový.

Celkový počet zaměstnanců 202, počet jednacích míst 192, předpokládaná návštěvnost ve špičce 337 klientů.

Vytápění – celý objekt je vytápěn z centrálního zdroje. Výměňková stanice v I.PP. bude přesunuta do I.NP. Vnitřní rozvody jsou ocelové původní, litinové a deskové radiátory budou doplněny termostatickými hlavicemi. Ohřev teplé vody bude zajištěn v lokálních přímotopných ohřivačích.

Vzduchotechnika a klimatizace : řešena samostatným projektem vzduchotechniky, většina prostor bude větrána přirozeně, pro sanitární zařízení a pomocná zařízení, spisovny bez přirozeného větrání, apod. budou zřízeny podtlakové rozvody s radiálními ventilátory vyústěné na střechu nebo fasádu objektu. Pro vstupní halu a čekárny bude osazena samostatná vzduchotechnická jednotka ve strojovně VZT v IV.NP, zajišťující přívod čerstvého upraveného vzduchu o výkonu 5450 m<sup>3</sup>/hod.

Vodovod a kanalizace napojeny na stávající městské řady.

Rekonstruovaný objekt bude v době výstavby mimo provoz. Uvedení do provozu bude až po dokončení rekonstrukce.

Podmínka č. 1, 2 a 4 - Splněním těchto podmínek bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) z. č. 309/2006 Sb. doloženo splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb. V některých kancelářích činitel denní osvětlenosti nevyhovuje po celé ploše pro umístění pracovního místa.

Podmínka č.3 je stanovena z důvodu, že činitel denní osvětlenosti nesplňuje v některých prostorech požadavky na vyhovující hodnoty denního osvětlení pro prostory s trvalým výkonem práce a na pracovištích s nevyhovujícím denním osvětlením nesmí být zřízeny pracoviště s trvalou prací. Trvalá práce, tj. déle než 4 hodiny za pracovní směnu vykonávaná jedním zaměstnancem, je definována v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

V souladu s ustanovením s § 55 odstavec 3 nařízení vlády č.361/2007 Sb. musí mít prostory, pokud mají sloužit i pro konzumaci jídla, zajištění tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybaveny umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchování jídla. Protože v předložené projektové dokumentaci není toto doloženo, je stanovena podmínka č.5.

Podmínka č.6 byla stanovena k ověření splnění požadavků na výměnu vzduchu ve všech provozních prostorech (včetně sanitárního zařízení), které nejsou větrány přirozeně, které ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) z. č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona vyplývají z §§ 41, 42 a 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

**Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.**

Krajská hygienická stanice  
Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
Hygiena práce  
územní pracoviště Děčín  
Břežinova 3, 406 83 Děčín 1



(3) MUDr. Romana Tylová  
vedoucí oddělení hygieny práce  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Děčín

