

Specifikace rozvaděče R4.1

R4.1

výkres č. 25
list č. 1/4

Oceloplechová rozvodnice pod omítku, krytí IP 30.
Vnější rozměry š x v x h: 750 x 920 x 127 mm. Max. 165 TE.
Napěťová soustava 3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - C - S.
Přívod i vývody horem.

Pi = 35,02 kW

$\beta = 0,7$

Pp = 24,51 kW

Náplň skříně:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - třípólový vypínač 3 x 100A | 1 ks |
| - jednopólový jistič 1 x 16A/B | 44 ks |
| - jednopólový jistič 1 x 10A/B | 8 ks |
| - schodišťový spínač | 3 ks |
| - proudový chránič 4p/25A/30 mA | 4 ks |
| - přepětová ochrana SPD typ 2 | 1 ks |

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-413.1,
 - ve vyznačených prostorách zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-413.1.6.
- Všechny vývody z rozvaděče R kromě světelných jsou osazeny proudovým chráničem max. 30mA.

Napěťová soustava:

3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - S

SO 01

Rekonstrukce budovy ÚP

Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Zhotovitel DPS:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 3

HIP:

Ing. Jan Los

	Vypracoval	Ing. Ladislav Dinter		Zak. číslo	13-UL31-002
	Zodp. projektant	Ing. Ladislav Dinter		Datum	08/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los		Stupeň	DPS
	Akce ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190			Počet formátů	4 x A4
				Měřítko	--
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem		Příloha Schéma rozvaděče R4.1 vč specifikace		D.1.4.1. 25	
				Č. přílohy Paré	



