



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 13. března 2015

Odpověď na dotaz č. 10 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 11. března 2015

Dotaz č. 10/1:

V případě, že zvolíte mechanické ovládání žaluzií, bude mít projektant vyřešenu absenci tepelného mostu? Prosím o zaslání detailů pro toto řešení a žaluzii jako takovou, protože je to dosti podstatné s ohledem na typ a cenu.

Odpověď zadavatele:

- venkovní žaluzie viz detail 03 - D.1.1.49_Katalog detailu
- žaluzie budou ovládány **mechanicky klikou** z důvodu toho, že pro ovládání elektromotorem nejsou udělané elektrorozvody v příslušných místnostech a ovládání bude na každé žaluzii zvlášť, aby si to mohl každý u svého pracoviště/kanceláři nastavit podle sebe.
- **OPRAVA KOTVENÍ - bude kotvena do NADPRAŽÍ** viz detail - Prostup ovládání žaluzie je veden přes rám okna.

Dotaz č.10/2:

S ohledem na časté dotazy, prosím opět o zvážení prodloužení termínu odevzdání CN.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zpracoval:
Jan Příbyl

