



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 17. března 2015

Odpověď na dotaz č. 21 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy Metrostav a.s., ze dne 13. března 2015

Dotaz č. 21:

Žádáme Vás o zaslání bližší specifikace :

- **vjezdové závory, vjezdový sloupek** - délka ráhna, řídicí jednotka, počet předpokládaných pracovních cyklů za hodinu, počet karet, schéma zapojení atd.

35	K	9_k007	D+M vjezdového sloupku - tablo el. vrátného VOIP + čtečka karet, vč. základové patky, elektrozapojení
----	---	--------	---

36	K	9_k008	D+M vjezdového sloupku - čtečka karet, vč. základové patky, elektrozapojení
----	---	--------	---

Odpověď zadavatele:

Délka ráhna: **4m**

Řídicí jednotka: příklad: motor (Typ / Napájecí napětí / Příkon) - 1-fázový / 230V, 50Hz /370W


Řídicí jednotka např. **AGZ102**

Počet předpokládaných pracovních cyklů za hodinu: **max. provoz cca mezi 7:00-8:00, zvih cca 30x**

Počet karet: **bezkontaktní čipové karty se čtečkou, počet = 30 ks**

Schéma zapojení:

vývod kabelů, označení + rozvaděč pro ovládání vrat viz **D.1.4.1.28_Schema rozvadecce RPO**



příklad: schéma zapojení

Zpracoval:
Jan Příbyl

