



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz
DATUM: 27. března 2015

Odpověď na dotaz č. 42 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy Green Center s.r.o., ze dne 26. března 2015

Dotaz č. 41:

Ve výkresové dokumentaci závory, v projektu, není specifikováno, čím a jak bude řešena bezpečnost vozidel a osob v prostoru závor.

Je v prostoru závor vyloučen pohyb osob?

Bude bezpečnost závor řešena u každé závory samostatně?

- a) Bezpečnostní fotobuňkou + sloupkem pro umístění fotobuňky proti závoře?
- b) indukční smyčkou?

Odpověď zadavatele:

V prostoru závor není úplně vyloučen pohyb osob. Bezpečnost bude řešena u každé závory samostatně. Řešení za pomoci bezpečnostní fotobuňky na sloupku proti závoře.

Zpracoval:
Jan Příbyl

