



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 2. dubna 2015

Odpověď na dotaz č. 43 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy UNISTAV a.s., ze dne 27. března 2015

Dotaz č. 43:

V Dotazu 40 - "Doplněné a změněné položky" není zmínka o doplněné pol.267-706 009 000- Demontáž stávající krytiny na historické budově - jednotkou jsou Kč (ve VV_DC_3_změna).

Za Unistav se proto ptám, čeho se má přesně týkat tato demontáž (pokud se týče demontáže povlakových krytin, domnívala jsem se, že jsou obsaženy v kapitole 712-pol.712 300 831 a 712 300 833 a dále v kap.764-Demontáže klempířských výrobků).

Bylo by prosím možné uvést plochu a skladbu konstrukcí, které je nutno demontovat.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o plechovou krytinu na historické části budovy, která nebyla zahrnuta v demontáži klempířských výrobků odd. 764. Níže uvedená položka bude přeformulována a bude doplněna výměra.

267	K	764009000	Demontáž stávající plechové krytiny na historické budově	m2	189,5	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Zpracoval:
Jan Příbyl

